	<b>Додатне информације и појашњења</b>	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
 УПРАВА ЈП ЕПС  
 Улица Балканска 13  
 Број: 12.01. 427095/30 -18  
 Београд, 13.12.2018.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/1038/2018, за набавку радова “ Израда бунара са опремањем, набавка центрифугалних пумпи, цевовода и остале потребне опреме, измештање потисних цевовода „Кладница“ и цевовода питке и сирове воде, на захтев заинтересованих лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
 Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

У поступку сачињавања понуде у наведеном поступку јавне набавке, у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама, подноси се захтев за достављање додатне информације, односно, појашњење конкурсне документације на следећу околност и то:


**Питање 1:**

Прецизне количине мерача протока и сонди за континуално мерење нивоа воде које треба нудити.

Образложење:

У поглављу 5 конкурсне документације-Предмер и предрачун радова, позиција Б.2, дефинисане су техничке карактеристике и количине за електромагнетне мераче протока и за сонде за континуално мерење нивоа воде из чега се види да је потребно испоручити: 20 ком електромагнетних мерача протока и 20 ком сонди за континуално мерење нивоа воде у бунарима.

У Обрасцу понуђене цене (Образац бр. 2) у Прилозима 1 (РОП 2.2), 2 (РОП 3) и 3 (РОП 4) специфицирани су по 1 ком уређаја за мерење протока (индуктивни) са пратећом опремом и аналогним сигналом 4-20 мА (монтажа на цев Фи=50 мм) (Позиција 12 табеле) и сонда за континуално мерење висине воденог стуба са аналогним излазним сигналом 4-20 мА (Позиција 13 табеле). Како је у Предмеру и предрачуну радова, позиција Б.4) дефинисана укупна количина РОП ормана-20 ком, то би значило да је потребно испоручити још 20 ком мерача протока и 20 ком сонди за континуално мерење нивоа воде у бунарима, па је дилема, да ли се по конкурсној документацији нуди укупно 40 ком мерача протока и 40 ком сонди за континуално мерење нивоа воде у бунарима?

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/3</b>

**Одговор:** Ставке 12 и 13 из прилога 1 ( P<sub>op</sub> 2.2 kW ), прилога 2 ( P<sub>op</sub> 3 kW ) и прилога 3 ( P<sub>op</sub> 4 kW ) се бришу из конкурсне документације.

**Питање 2:**

Такође је потребно да се разјасне детаљи око позиција 5.1.3 и 5.2.2. техничке спецификације – Полагање каблова...

Образложење:

Из конкурсне документације се не види који се тип кабла полаже, да ли се овај кабл набавља кроз ову Јавну набавку, да ли се при полагању каблови укопавају и да ли је копање канала део ове јавне набавке?

**Одговор:** Остаје се при свему као у конкурсној документацији.

Објашњење: Позиција 5.1.3 се односи на поднаслов 5.1 а који гласи "Набавка, транспорт и постављање опреме за напојне водове 6 kV ", само један кабл 6 kV се набавља овом јавном набавком стога се на њега и односи, каблови се не укопавају.

Објашњење: Позиција 5.2.2 се односи на поднаслов 5.2 а који гласи " Набавка, транспорт и постављање опреме за напојне водове 0,4 kV ", само један кабл 0,4 kV се набавља овом јавном набавком стога се на њега и односи, каблови се не укопавају.

**Питање 3:**


Полазећи од експлицитне садржине и сложености предмета јавне набавке и несумњиве потребе за ангажовањем другог/других учесника у понуди (заједничка понуда), одн. подизвођача, затим прибављања доказа на околност испуњености услова за учешће у наведеном поступку, те сачињавања понуде која на објективан начин и у пуном смислу одговара захтеву наручиоца како у погледу квалитета понуђених радова тако и у погледу понуђене цене, све саобразно захтеву из техничке спецификације, предлаже се продужење рока за достављање понуда бар за додатних 7 (седам) радних дана.

**Одговор:** Имајући у виду да ће бити извршене измене конкурсне документације, наручилац ће, сходно Закону о јавним набавкама и извршити померање рока за подношење понуда

**Питање 4:**

Молимо за појашњење конкурсне документације на следећу околност наведену у тачки 6.3 конкурсне документације на страни 26, и то:

Средства финансијског обезбеђења – изјава о намерама банке.

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>3/3</b>

Образложење:

Потребно је прецизирати да ли изјаве о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарске гаранције за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року, треба да буду обавезујућег или необавезујућег карактера (имајући у виду да понуђачи достављају гаранцију за озбиљност понуде).

Такође, у тачки 6.17 (страна 29) средства финансијског обезбеђења, наводи се да је понуђач у обавези да у тренутку подношења понуде преда само банкарску гаранцију за озбиљност понуде, па је недоумица да ли би изјаве банке (писма о намерама) уопште требало или не достављати.

**Одговор:** Остајемо при конкурсној документацији, да треба достављати поменуте изјаве.

**Питање 5:**

На стр. 14 конкурсне документације тражи се да „пумпа буде са премотавајућим-виклујућим мотором“

Пошто су конкурсном документацијом предвиђене пумпе са релативно малим снагама мотора, за које није уобичајено да буду са могућношћу премотавања, да ли су за наручиоца прихватљиве пумпе са стандардним моторима који немају могућност премотавања?

**Одговор:** За наручиоца су прихватљиве и пумпе са стандардним моторима који немају могућност премотавања.

**Питање 6:**

На стр. 14. конкурсне документације за поз 1.1 је специфицирана пумпа тип СП 14-7, снага мотора 2,2 kW.

Пошто захтевана пумпа тип СП 14-7 није предвиђена за европско тржиште, да ли је за наручиоца прихватљива пумпа тип СП14-8, снаге мотора 2,2 kW?

**Одговор:** Прихватљива је уз поштовање свих других наведених критеријума.



КОМИСИЈА  
JH/4000/1038/2018