

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 УПРАВА ЈП ЕПС
 Улица Балканска 13
 Број: 1201-355383/17-18
 Београд, 28-08-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Одржавање ТС 110к V и далековаода 35, 20, 10 и 1 kV и опрема, материјал и резервни делови“, ЈН/1000/0514/2086 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: „Предпостављајући да је дошло до штампарке грашке, молимо вас да нам дате појашњење за следеће позиције у Партији 2 – Каблови и проводници

R.b.	naziv	J.M.	J.M.
	JN/1000/0514/2018	Stoji u tenderskoj dokumentaciji	A trebalo bi da stoji
11	Си шипка f 6 (пун пресек)	met	kg
12	Си шипка f 10 (пун пресек)	met	kg
13	Си шипка f 13 (пун пресек)	met	kg
14	Си шипка f 16 (пун пресек)	met	kg
16	Термоскупљајућа прелазна спојница 20,8/36кV	set	kom
89	Жица P/F 95mm ² (H07V-K 95 mm ²)	kg	met

ОДГОВОР 1:

Комисија наручиоца је сагласна да се изврши измена у делу који се односи на јединицу мере, за позиције 11, 12, 13, 14 и 89.

Позиција 16 се састоји из више елемената јер је то прелаз са уљног кабла на суви и састоји се из шест чаура и прелазних баријера и изолационог прибора. Комисија наручиоца остаје при захтеву из конкурсне документације односно задржава јединицу мере сет.

У скалду са горе наведеним одговором наручилац ће измену унети у пречишћен текст конкурсне документације.

