

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

Model a/a (Model)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 УПРАВА ЈП ЕПС
 Улица Балканска 13
 Број: 12.01. 1941/19-18
 Београд, 14-12-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Набавка и уградња опреме за транспорт пепела и шљаке према СКО”, ЈН/3100/1001/2017 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
 Бр. 6.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Молимо Вас да нам недвосмислено одговорите по ком стандарду је потребно понудити цеви фи 508x8мм.

У структури цене тачка 1.1 стоји: црне бешавне цеви по стандарду ЕН 10219-1. Стандард ЕН 10219-1 одговара шавним цевима.

Такође Вас молимо да нам недвосмислено одговорите по ком стандарду треба нудити цеви фи 250x6,3мм.

У структури цене тачка 1.2 стоји : стандард ЕН 10219-1.

ОДГОВОР 1:

Уместо стандарда ЕН10219-1 који је наведен у конкурсној документацији захтева се стандард ЕН10216-1 и у складу са тим биће извршена измена конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 2:

У тендерској документацији за Партију 1, на страни број 4 КД у оквиру тачке 3.1. Опис постојеће опреме и тачке 3.2. Опис предвиђених услуга, наведено је да је потребно заменити један од три постојећа цевовода у укупној дужини од 3500м.

Након увида у достављени цртеж који је изузетно лошег квалитета, сматрамо да је дужина цевовода краћа него што је то наведено у тендерској документацији, па Вас зато молимо да омогућите накнадни долазак нашег инжењера на лице места, као и увид у евентуално другу постојећу документацију за цевоводе, како бисмо могли да формирамо реалну цену наше понуде.

ОДГОВОР 2:

Обилазак локације се може извршити дана 17.12.2018. године у 10:00 часова.



2 КОМИСИЈА ЗА ЈН/3100/1001/2017
 [Signature]