	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица Балканска 13
Број: 12.01.490926/15 -18
Београд, 29.10.2018.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/1139/2018, за набавку добара “Набавка и уградња опреме за ТС „Нова“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1 : У вези позиције . 10.1 светилке тип OPALO N/1640/70W производње "Minel- Schreder" Београд или одговарајући; са натријумовом сијалицом високог притиска снаге 70 W добили смо информацију од произвођача "Minel-Schreder" Београд да се тражени тип светилке више не производи и да као замену нуде светилку тип: VOLTANA 0 6 LED / 22W / 2000Lm. према техничким подацима у прилогу.

Питање: да ли се прихвата замена обзиром да се номиновани тип не производи?


ОДГОВОР 1: Као што је у конкурсној документацији наведено, прихватљива је одговарајућа замена.

ПИТАЊЕ 2: У случају да је ISO сертификат произвођача добара истекао у септембру 2018 а да је ресертификација у току и да нови сертификат још није добијен.

Питање је: Да ли се признаје последњи сертификат уз изјаву произвођача да је ресертификација у току.

ОДГОВОР 2: Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији. Прихватљив доказ је важећи ISO сертификат.

ПИТАЊЕ 3: На позицијама 3.1. 3 и 4.1.3 су наведени потпорни изолатори за прикључак трансформатора 20 кВ односно 6 кВ респективно а код оба је подносиви напон инд.учестаности на киши 50 кВ а подносиви ударни напон 125 кВ.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

Питање: Да ли је за потпорни изолатор за 6 кВ грешка и да треба да буду наведени напони 28кВ/ 75 кВ

ОДГОВОР 3: За позицију 4.1.3. треба да стоји 28кV/ 75 Kv. У складу са наведеним одговором биће измењена конкурсна документација.

ПИТАЊЕ 4: Обзиром на обимност документације која се доставља и на свакодневно разјашњавање нејасноћа молимо да се продужи рок за достављање понуда за 15 дана.

ОДГОВОР 4: Комисија Наручиоца је сагласна са продужењем рока за достављање понуда. Нови рок биће одређен у Обавештењу о продужењу рока које ће бити објављено на Порталу УЈН и интернет страници www.eps.rs.

