

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица Балканска 13
Број: 12.01.395383/ 27-18
Београд, 11.09.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Одржавање ТС 110к V и далековаода 35, 20, 10 и 1 kV и опрема, материјал и резервни делови“, ЈН/1000/0514/2018 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 9.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

Обраћамо вам се са захтевом за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку обликовану у 14 партија: ЈН/1000/0514/2018 - Одржавање ТС 110 кв и далековаода 35, 20, 10 и 1 кв и опрема, материјал и резервни делови, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама.

ПИТАЊЕ 1:

У конкурсној документацији, Одељак 3 – Техничка спецификација, Партија 4: Делови за трансформаторе, доле наведене позиције гласе:

22. Гумирана плута 2мм, Јединица мере: комад, Количина: 30,

23. Гумирана плута 3мм, Јединица мере: комад, Количина: 30,

24. Гумирана плута 4мм, Јединица мере: комад, Количина: 30,

...


39. Гумирана плута 2мм слично као АМОРИМ ТД 1150, Јединица мере: комад, Количина: 20,

40. Гумирана плута 3мм АМОРИМ ТД 1150, Јединица мере: комад, Количина: 20

41. Гумирана плута 4мм АМОРИМ ТД 1150, Јединица мере: комад, Количина: 20

42. Гумирана плута 5мм АМОРИМ ТД 1150, Јединица мере: комад, Количина: 20“

Молимо Вас да дефинишете димензије горе наведених позиција тј. ширну и дужину која вам је потребна, како би понуђачи могли да припреме одговарајућу понуду, обзиром да сте за

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

исте дали само дебљину у мм а да цена за предметне позиције може да се формира само уколико су све димензије познате.

Одговор:

Наручилац ће изменити КД са допуном димензија табле за Гумирану плуту (величина табле 900 x1200 мм) у партији 4 за позиције 22,23,24, 39,40,41,42, на следећи начин:

39	Гумирана плута 2mm (тип: AMORIM TD 1150 или слично) димензије табле 900 x 1200 mm	комад	20
40	Гумирана плута 3mm (тип: AMORIM TD 1150 или слично) димензије табле 900 x 1200 mm	комад	20
41	Гумирана плута 4mm (тип: AMORIM TD 1150 или слично) димензије табле 900 x 1200 mm	комад	20
42	Гумирана плута 5mm (тип: AMORIM TD 1150 или слично) димензије табле 900 x 1200 mm	комад	20

Наручилац ће у складу са датим одговором извршити измену конкурсне документације, и објавити Образац структуре цене са свим изменама које су до сада вршене.

