

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Балканска 13, 11000 Београд

Број: 2.5.13.2.-Е.07.01.-427416/6-2018

Датум: 26.09.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку бр. **ЈН/8100/0046/2017 - Реализација приводних оптичких линкова за потребе ЈП ЕПС ТЦ Нови Сад**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 03
у вези са припремањем понуде

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1:

Да ли можете детаљније да опишете потребне карактеристике за овесни прибор, наведне у позицијама број 9 и 10 спецификације опреме и материјала, имајући у виду специфичност опреме која се примењује за различите дужине распона?

Одговор 1:

Овесна опрема мора да подржава распоне веће од 150m. Код овесног прибора потребно је понудити опрему са конструкцијом од префабрикованих прутева и доставити фабричка испитивања у складу са стандардом IEC-61284.

Питање 2:

Да ли можете детаљније да опишете потребне карактеристике за ADSS оптичке каблове наведне у позицијама број 4 и 5 имајући у виду потребе за различите начине монтаже и дужине распона?

Одговор 2:

ADSS каблови захтевани у позицијама број 4 и 5 спецификације опреме и материјала морају да подржавају распоне веће од 150m. Потребно је понудити ADSS каблове са конструкцијом која садржи двоструки „ПЕ“ омотач. ADSS каблови морају да задовољавају стандарде из серије IEC-60794-1, као што је наведено на страни 7 конкурсне документације.

Питање 3:

У делу 3. техничка спецификација, тачка 3.2 компатибилност, је наведено да уграђена активна мрежна опрема (L2 свичеви, рутери) буде у потпуности компатибилна са опремом која се користи у мрежи ЈП ЕПС.

У вези са тим, молимо вас за детаљнију спецификацију тражене опреме на позицијама 39, 40, 41 и 42 како би могли да у понуди калкулишемо исправну цену одговарајућих модела?

Одговор 3:

У комуникационој мрежи ЈП ЕПС, у највећој мери, користи се мрежна опрема произвођача „Cisco“, па је потребно понудити „Cisco“ опрему или одговарајућу и потпуно компатибилну.

Понуде за предметну јавну набавку бр. ЈН/8100/0046/2017 је потребно слати у складу са одговорима на питања.

Заинтересовани понуђачи имају обавезу да прате Портал јавних набавки и тако се упознају са изменама и допунама конкурсне документације.

Сви други наводи из конкурсне документације остају непромењени, као и термини за достављање и отварање понуда.

Доставити:

- 2.5.13.2. - Комисији - Ђорђе Драгичевић (папирно и електронски)
- Е.07.01. - Писарници

