

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица Балканска 13, Београд
Број: 2.5.13.3.E09-01-354168/15-18

Датум:

17 AUG 2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године, за јавну набавку добара „Опрема за кафе кухиње за потребе ТЦ Краљево“, ЈН/8300/0086/2017, на захтев заинтересованих лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
број 3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Молим Вас за појашњење ставке 10. Електрични бојлер - Тражене димензије су 54 x 123cm (ШxВ). толеранција +/- 10%

Молим Вас да преиспитате захтеване димензије, пошто на нашем тржишту бојлер од 50 литара максималне висине је 92 cm.

Да ли тражите бојлер четвртастог или цилиндричног облика?

Ако тражите четвртастог облика да ли можете да наведете и трећу димензију бојлера, тј. дубину?

ОДГОВОР 1:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу димензија траженог електричног бојлера.

Наручилац тражи бојлер цилиндричног облика.



КОМИСИЈА

[Handwritten signature]