	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 УПРАВА ЈП ЕПС
 Улица Балканска 13
 Број: 12.01.490926/14 -18
 Београд, 29.10.2018.године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/1139/2018, за набавку добара “Набавка и уградња опреме за ТС „Нова“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
 Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:


ПИТАЊЕ : У оквиру позиције 10.1 носач на стубу је дефинисан као Н - $\varnothing 76/\varnothing 48$. Потребна је скица или опис носача.

ОДГОВОР: Наручилац у прилогу овог појашњења објављује извод из каталога произвођача стуба

ПИТАЊЕ : Тендерском документацијом није предвиђена испорука резервних делова и техничка подршка за опрему.
 Да ли је потребно да се произвођач опреме изјасни о обезбеђењу резервних делова и обезбеђењу техничке подршке и у ком року, као и да ли је потребна изјава произвођача опреме о истом

ОДГОВОР: Није потребно да се произвођач опреме изјасни о обезбеђењу резервних делова и обезбеђењу техничке подршке, и није потребна изјава произвођача опреме о истом

ПИТАЊЕ : Обзиром да је горе наведена ЈН поновљена у односу на ЈН /4000/0132/2016 из 2017 године питање је : Да ли се признају оверене референце на обрасцима б и ба из предходне ЈН пошто су текстови потврда и захтевани подаци идентични и у новој конкурсној документацији за ЈН/4000/1139/2018 изузев текстова у заглављу који се односи на број ЈН и броја странице при дну.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

ОДГОВОР: Потврда која се прилаже мора се односити на број конкретне јавне набавке па је у том смислу потребно доставити попуњене, оверене и потписане референце које су тражене у обрасцу 5 и 6 конкурсне документације.

ПИТАЊЕ : Молим Вас да тачно прецизирате за коју опрему се доставља ISO 9001 и 14001? Нарочито имајући у виду да многи од наведених произвођача у обрасцу структуре цена немају ни ИСО 9001 а камоли 14001?

Потпуно је оправдано да захтевати стандарде произвођача СН постројења али заиста је непотребно и сувишно захтевати за сву ситну опрему.

Опреза ради напомињемо да је ово поновљени поступак и да су све понуде биле неодговарајуће самим тим и наприхватљиве из разлога што нико није могао испунити захтев по питању достављања ИСО стандарда (тада је захтеван само ИСО 9001) а камоли још и 14001.

Молимо Вас да у складу са чланом 63 ЗЈН извршите измену конкурсне документације и изузмете из исте обавезу достављања ИСО 9001 и 14001 за ситну опрему, већ да се исти достављају само за СН постројење и за радове и тиме поступите у складу са чланом 9, 10, 12, 76 ЗЈН .

ОДГОВОР: Као што је наведено у конкурсној документацији, потребно је доставити ИСО 9001 и 14001 за средњенапонска постројења и средњенапонску опрему. Под средњенапонским постројењима и средњенапонском опремом, подразумева се опрема средњенапонског називног напона.

ПИТАЊЕ : На позицијама из обрасца структуре цена које укључују испоруку добара и радове за кога је потребно доставити ИСО стандард? Да ли за произвођача добара или за оног ко ће изводити радове?

ОДГОВОР: Као што је наведено у КД, потребно је доставити ИСО 9001 и 14001, за понуђача, а ако има и подизвођаче и они треба да поседују наведене стандарде.

