

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Балканска 13
Број: 12.01. 426860/Ч- 18
Београд, 19-10-2018
www.eps.rs

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/1000/0563/2018, за набавку добара – Дрвени стубови, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 3.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У конкурсној документацији у делу **3. Техничка спецификација** као и у делу **Образац структуре цене** у табели на позицији 4 за опис тражених добара наводи се “Дрвени стуб импрегнирани Л-11м; Тип: 11 импрегнација 9/17”. Обзиром да се за наведену позицију тражи стуб дужине Л-11м а затим наводи ознака стуба 9/17 која се односи на стуб од 9м, молим Вас да извршите исправку и означите која Вам је дужина стубу заиста потребна са одговарајућом ознаком.

ОДГОВОР 1:

У конкурсној документацији, тачка 3. Техничка спецификација и обрасцу 2- образац структуре цене треба да стоји: Дрвени стуб импрегнирани Л-11; тип 11 импрегнација 11/17.

У складу са тим биће измењена конкурсна документација.

ПИТАЊЕ 2: Од странице 1 до странице 9 Наручилац у заглављу наводи "ЈП "Електропривреда Србије, конкурсна документација **ЈН/1000/0563/2018**", а од странице 10 до странице 35 Наручилац у заглављу наводи " ЈП "Електропривреда Србије, конкурсна документација **ЈН/4000/0297-1/2018**". Да ли је у питању грешка?

ОДГОВОР 2:

Исправан је навод на страницама од 1 до 9 - Конкурсна документација ЈН/1000/0563/2018. И на осталим страницама конкурсне документације у заглављу треба да стоји ЈН/1000/0563/2018.



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈН/1000/0563/2018

[Handwritten signature]