

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Балканска 13

Број: 12.01. 1515/1-19

Београд, - 3 -01- 2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН/4000/0379/2018, за јавну набавку добара „**Набавка и уградња електро опреме за транспортере СУП1` и СУП2`, пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања**“, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БР. 2

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1

У обрасцу структуре цене наведени су одређени склопови са спецификацијом и количинама компоненти који су њихов саставни део. Међутим образац структуре цене је тако формиран да се траже јединичне цене, техничке карактеристике и земља порекла појединих компоненти, а не склопова као целина. Склопови (ормани) се асемблирају у Србији, у нашој радионици, испитују као целина и испоручују комплетирани. Компоненте су уграђене у склопове (ормане), ожичене и повезане до редних стезаљки. Компоненте су често добављиве са стања у магацину локалног дистрибутера који је робу увезао раније и у тренутку испоруке не може да стави на располагање ЈЦИ који тражен. Треба имати у виду да светски произвођачи опреме имају производне погоне у разним земљама а да испоруку врше такође из неких својих централних магацина за одређену регију. Пошто је тражен и извођачки пројекат за очекивати је да се можда појаве и нека минимална одступања у спецификацији испоручених компоненти у односу на понуду.

Ово се односи на следеће ставке:

5. НИСКОНАПОНСКА ОПРЕМА

5.3 +1N1 Орман за развод 400/230 VAC (позиције 5.3.1 до 5.3.36)

5.4 +1N2 Орман за развод 400/230 VAC (позиције 5.4.1 до 5.4.23)

5.5 +1N3 Орман за развод 400/230 VAC (позиције 5.5.1 до 5.5.25)

5.6 +1S1 Орман за управљачку опрему (позиције 5.6.1 до 5.6.25)

5.7 +1S2 Орман за комуникациону опрему и упс (позиције 5.7.1 до 5.7.9)

5.8 +4S1 Орман за управљачку опрему горњи погони (позиције 5.8.1 до 5.8.21)

5.9 +3P1 Орман за управљачку опрему у кабинџ руковаоца (позиције 5.9.1 до 5.9.33)

5.10 +1K1 Орман за електропросторију 1 осветљење и утичнице (позиције 5.10.1 до 5.10.4)

5.11 +2K1 Орман за електропросторију 2 осветљење и утичнице (позиције 5.11.1 до 5.11.4)

5.12 +3K1 Орман за електропросторију 3 осветљење и утичнице (позиције 5.12.1 до 5.12.4)

5.13 +4K1 Кутија за блокаду и искључење на почетку транспортера (позиције 5.13.1 до 5.13.4)

- 5.14 +4K2 Кутија за довод резервног напајања (позиције 5.14.1 до 5.14.2)
5.15 +4K3 Кутија за развод осветљења дуж трасе (позиције 5.15.1 до 5.15.4)
5.16 +4K4 Кутија за блокаду и искључење на крају транспортера (позиције 5.16.1 до 5.16.3)

Да ли је прихватљиво уписати само цену склопа (ормана), а за цене компоненти навести да су укључене у цену склопа?

ОДГОВОР 1

Прихватљиво је уписати само цену склопа (ормана), а за цене компоненти навести да су укључене у цену склопа.

ПИТАЊЕ 2

Да ли је прихватљиво да се за назив произвођача и земљу порекла упишу подаци произвођача склопа (ормана) – понуђача који је асемблирао орман и да се приложи његов ISO сертификат а да се за компненте које се уграђују дају изводи из катлога за позиције где се нуде одговарајућа а не захтевана добра како је и тражено конкурсном документацијом?

ОДГОВОР 2

Прихватљиво је да се за назив произвођача и земљу порекла упишу подаци произвођача склопа (ормана) – понуђача који је асемблирао орман и да се приложи његов ISO сертификат, уколико нуди захтевана добра из конкурсне документације.

За компненте, где се нуде одговарајућа, а не захтевана добра како је и тражено конкурсном документацијом, потребно је приложити изводе из каталога и ISO сертификат.

Одговори на питања су саставни део конкурсне документације.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са одговорима на питања за ЈН/4000/0379/2018.

