

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Балканска 13
Број: 12.01. 159156/5- 18
Београд, 24-09-2018
www.eps.rs

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/0297- 1/2018, за набавку добара – Енергетски каблови и проводници, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 6.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

Везано за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0297-1/2018 “Енергетски каблови И проводници”, молим Вас за одговоре на питања како следи:

1. У делу који се односи на каблове типа ЕпН 78 наведено је да каблови буду у складу са стандардом СРПС Н.Ц5.374:2005 или ВДЕ 0250 Парт 813. У одређеним деловима (пресек кабла, гумена мешавина, спољнег унутрашњег плашта итд.) се два наведена стандарда не поклапају у потпуности. Да ли је то узето у обзир? Да ли се може понудити као одговарајућа алтернатива каблу 3,6/6кВ ЕпН 78 3x70+3x16 кабал (Н)ТСЦГЕWOУ 3X70+3X35/3 са материјалом квалитета смеше спољнег плашта у квалитету 5ГМ3 или мешавином спољнег плашта 5ГМ5? Шта зависи или утиче на намену конкретне пресека?

ОДГОВОР 1:

Каблови треба да буду понуђени како је тражено конкурсном документацијом: “Сви понуђени типови гумених рударских каблова (у Обрасцу структуре цене на позицијама типа ЕпН 78 морају бити у складу са стандардом СРПС Н.Ц5.374:2005 или ДИН ВДЕ 0250 Парт 813 (за каблове типа ЕпН 78)“

Што се тиче материјала спољашњег плашта, понудити каблове у складу са једним **или** другим стандардом, како је тражено конкурсном документацијом.

2. Што се тиче кабла ЕпН 50 за конкретне пресеке су тражене типске испитне листе. Да ли је неопходно да на листама буду наведене референтне вредности испитивања или је довољно да буду наведени стандарди по којима се каблови испитују?

ОДГОВОР 2:

Типске испитне листе треба доставити како је тражено конкурсном документацијом: “типске испитне листе произвођача понуђених каблова (у њима се морају навести стандарди по којима су испитивања обављена: у складу са стандардима - СРПСН.Ц5.350: 2013 или ДИН ВДЕ 0250 Парт 812 за каблове типа ЕпН 50 0,6/1кВ “

Типске испитне листе треба да садрже вредности испитивања



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈН/4000/0297- 1/2018