

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/2</b>

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
 УПРАВА ЈП ЕПС  
 Улица Балканска 13  
 Број: 12.01.400933/8-18  
 Београд, 06.09.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуга „Кошење траве у ТС”, **ЈН/1000/0605/2017** на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
 Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1:** Образац 2, страна 33 „Образац структуре цене” Дефинисана је позиција кошење траве са изношењем, а није локација одлагања траве и ко сноси трошкове одлагања, транспорт, надокнада депонији?

**Одговор:** Позиција кошења траве са њеним изношењем, укључује све трошкове које прате ту активност (транспорт, одлагање, одношење на депонију као и надокнада депонији). Све наведено мора бити урачунато у понуђену цену. Локација одлагања траве је на депонијама које су најближе месту вршења услуге, односно месту где се коси трава.

**Питање 2:** 4.2. Додатни услови, тачка 6 „Пословни капацитет”, страна 8. Обзиром да је динарски промет већ тражен у тачки 5, а како структура цене садржи само једну позицију која се мери површином (м2), да ли се пословни капацитет може доказати физичким обимом, у м2 а не јединичним ценама?

**Одговор:** Наручилац остаје при свом захтеву како је дефинисано у Тендерској документацији

**Питање 3:** 4.2. Додатни услови, тачка 6 „Пословни капацитет”, страна 8. Молимо да се појасни каква је разлика између траве, као и кошења траве „у зони електроенергетских објеката” и „обичног кошења” и Шта се сматра електроенергетским објектом (И), зидни, оградени објекат (односно трава унутар ограде) или линиски објекти, бандере и каблови, и која је то зона (2), димензије, удаљеност која се признаје?

**Одговор:** Кошење траве у електроенергетском постројењу знатно се разликује од обичног кошења траве.

Кошење траве у електро енергетском постројењу (ЕЕП) захтева ангажовање лица која су оспособљена за рад у близини високог напона.

Лица која раде послове кошења траве раде и Првој и Другој зони опасности од удара електричне струје у ЕЕП, а који су дефинисани IS EDB X.B3.1.200/01.Стандард је у примени од 15.04.2006.године а по одлуци бр 212 од 12.04.2006. године и то:

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/2</b>

у зони 1: ограђени простор на отвореном у којима најмања висина делова под напоном од тла износи 6м

у зони 2: Простор испод апарата на отвореном, ако су горње ивице уземљених делова тих апарата удаљене од тла најмање 2300мм и простор око енергетских трансформатора до безбеног размака у зависности од вредности напонског нивоа (минимални безбедносни размак од 700 до 1150 мм)

Због наведених разлога, који се пре свега односи на безбедност лица која улазе у ЕЕП а која врше услугу кошења траве, као и сигурности рада самог ЕЕП, потребно је да потенцијални понуђач има референцу услуге кошења траве у горе наведеним зонама опасностима.

Што се тиче надземних водова, стубова дозвољен је приступ у зони 2. IS EDB X.V3.1.300/01, Службени лист СРЈ бр.65/1988 и Службени лист СРЈ бр.18/1992

**Питање: 4:** 4.2. Додатни услови, тачка 6 „Пословни капацитет“, страна 8. Како се доказује капацитет, односно да ли се признају само потврде из ЕПС групе, ЕМС и слично, а не признају потврде локалних самоуправа, локалних комуналних предузећа, генералних уговарача ПUTEВА Србије и слично?

**Одговор:** Признају се потврде свих корисника који имају ЕЕП од 10kV до 110kV.



КОМИСИЈА ЗА ЈН/1000/0605/2017