	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 УПРАВА ЈП ЕПС
 Улица Балканска 13
 Број: 12.01.395383/22-18
 Београд, 06.09.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку „Одржавање ТС 110к V и далековаода 35, 20, 10 и 1 kV и опрема, материјал и резервни делови“, ЈН/1000/0514/2018 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
 Бр. 6.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

Питање 1: На страни 315 од 405 Конкурсне документације, у одељку 5.3.2, под 12) захтевано је:

„12) Копија понуде на USB или CD“

На страни 325 од 405 Конкурсне документације, у одељку 5.20 захтевано је:

“ У понуди је неопходно доставити копију понуде на USB или CD“

Да ли је Наручилац под копијом понуде на USB или CD подразумевао искључиво копију Обрасца 1.1-1.14-Понуда и Обрасца 2.1-2.14- Структура цене, у зависности за коју партију понуђач подноси понуду?


Одговор: Наручилац под копијом понуде на USB или CD подразумева целокупну понуду за партију за коју се подноси понуда. Дакле поред Обрасца 1.1-1.14-Понуда и Обрасца 2.1-2.14- Структура цене, потребно је доставити и осталу документацију која чини целокупну понуду на USB или CD. Наручилац не захтева да се на УСБ или ЦД достављају скенирани каталози, цртежи и скице уколико се исти достављају у понуди.

Молим Вас за одговор на доле наведена питања по горе наведеној јавној набавци за партију 12;

Питање 1: Пошто су специфицирани разводни ормани ФИКСНЕ компензације, са по два корака (33 или 25 кВАр), а такође су специфицирани и контактори, питање је да ли за сваки корак мора да се користи по један контактор, или је дозвољен један контактор за оба корака?

Одговор: За сваки корак мора да се користи по један контактор.

Питање 2: Да ли потребно поставити и командни прекидач на или у разводни орман, или је дозвољено користити командни аутоматски осигурач за укључење/искључење компензације?

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

Одговор: Дозвољено је користити командни аутоматски осигурач.

Питање 3: Пошто је половина разводних ормана за спољну монтажу, а друга половина за унутрашњу монтажу, није специфицирано где је увод каблова (за спољну монтажу се по правилу увод каблова врши увод одоздоле, јер је са горње стране кров)?

Одговор: Увод је са доње стране за све врсте ормана.

Питање 4: Да ли је потребно предвидети и елементе за качење на зид за све разводне ормане?

Одговор: Да, потребно је предвидети и елементе за качење на зид и за спољашњу и за унутрашњу мотажу.

Питање 5: Да ли потребна принудна вентилација (вентилатор и термостат), или је довољна природна?

Одговор: Довољна је природна вентилација.

Питање 6: Да ли постоје ограничења у димензијама разводних ормана (висина, ширина, дубина)?

Одговор: Ормани не смеју бити мањи од (60x38x30) cm $\pm 10\%$, у складу са стандардима и препорукама, за веће величине не постоје ограничења.

