

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
УПРАВА ЈП ЕПС  
Балканска 13  
Број: 12.01. 269677/5 - 20  
Београд,  
[www.epc.rs](http://www.epc.rs)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број JH/1000/339/2019 (280/2019), за набавку добра – Алармни системи, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**Питања**

- Питање 1

Да ли је испорука SIM картица за GSM модул обавеза изабраног понуђача или наручиоца јавне набавке?

- Питање 2

Да ли постоји урађена процена ризика и план система техничке заштите?

- Питање 3

Како сте у документацији за “LCD шифратор, Сензор покрета, Интернет модул, Пријемна станица за алармни мониторинг” навели да је неопходно да имају EN50131, претпостављамо да је ово захтевано из разлога усклађивања система техничке заштите са новим законом о приватном обезбеђењу. Да би цео систем испуњавао EN50131 потребно је да сви делови система су у сагласности са траженим сертификатом. Стим у вези имамо питање да ли је потребно да алармна централа, магнетни контакт за врата, спољна сирена, унутрашња сирена и додатно напајање 2.5A поседује EN50131 сертификат?

**ОДГОВОР бр. 1**

Испорука SIM картица за GSM модул је обавеза наручиоца.

**ОДГОВОР бр. 2**

Постоји урађена процена ризика и план система техничке заштите.

**ОДГОВОР бр. 3**

Позиције из конкурсне документације у којима је наведен сертификат EN50131 потребно је да исти поседују.

