

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Балканска 13
Број: 12.01. 221837/М- 20
Београд, 12 -06- 2020
www.eps.rs

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број Ј ЈНО/1000/0053/2019 (ЈАНА 1575/2019), за набавку добара – Клима уређаји, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр. 5.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

Питање бр. 1:

Молим Вас да нам појасните функције “интелигентно предгрејавање” и “интелигентно одлеђивање” које би по конкурсној документацији требало да имају он/офф клима уређаји (страна 6, 8, 10, 13, 16). Шта тачно поменути клима уређаји треба да имају?

Одговор бр. 1:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да интелигентно предгрејавање клима уређаја омогућује заштиту од прегревања уређаја приликом рада на високим температурама и већим оптерећењима у режиму хлађења. Интелигентно одлеђивање омогућује да се отапање спољашње јединице врши автоматски ради већег учинка у режиму грејања. Дакле потребно је да понуђена добра имају заштиту за високу и ниску температуру и автоматско отапање и хлађење спољашње јединице.

Питање бр. 2:

Да ли прихватате потврду о успешно завршеној обуци за обављање делатности инсталације, одржавања и сервисирања и провере цурења расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи свих типова и капацитета, који садрже или се ослањају на супстанце које оштећују озонски омотач или флуороване гасове са ефектом стаклене баште, скупљања супстанци које оштећују озонски омотач или флуороване гасове са ефектом стаклене баште из цилиндара и ове опреме и одлагања те опреме, односно делатности које обухвата Сертификат А категорија I у складу са Уредбом о сертификацији лица која обављају одређене делатности у вези са супстанцима које оштећују озонски омотачи одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште. (Службени гласник РС број 24/16)

Потврду је издала Техничка школа Нови Београд.

Одговор бр. 2:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да сагласно члану 7. Уредбе о сертификацији лица која обављају одређене делатности у вези са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) као доказ кадровског капацитета између осталог захтева и фотокопију захтеваног Сертификата А, категорија I, за најмање једно ангажовано лице, а уколико је предметно лице у поступку сертификације, Наручилац приhvата и фотокопију захтева за издавањем истог упућеног надлежном Министарству, са приложеним фотокопијама потврде о завршеној обуци, као и потврде о положеном испиту.

