

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Балканска 13
Број: 12.01. 221837/9 - 20
Београд, 25-05-2020
www.eps.rs

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број Ј ЈНО/1000/0053/2019 (ЈАНА 1575/2019), за набавку добара – Клима уређаји, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр. 3.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ: Дана 21.05.2020. године Наручилац је на Порталу јавних набавки објавио додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2, бр. 12.01. 221837/7-20.

На констатацију заинтересованог лица да Наручилац није у конкурсној документацији тражио да сервис и монтажу клима врше искључиво лица која поседују сертификат о завршеној обуци заштите озонског омотача, везано за део деалатности који се бави инсталацијом, одржавањем, сервисирањем и провером цурења расхладне и климатизационе опреме и топлих пумпи свих капацитета који садрже или се ослањају на супстанце које оштећују озонски омотач, будући да према тврдњи заинтересованог лица од јануара текуће године је ступио на снагу закон ("Сл.гласник РС" бр. 120/2013) по коме ће само сертификаована лица моћи да обављају сервисе и монтаже, а ускоро ће у јавном сектору моћи да те врсте делатности обављају само сертификоване фирме које имају ангажована сертификована лица, Наручилац се изјаснио да изнету примедбу сматра основаном, као и да ће извршити измену конкурсне документације.

Молимо Наручиоца за појашњење са којим се то законом саглашава, а на који га је заинтересовано лице упутило.

Истичемо да увидом у техничку спецификацију предмета јавне набавке констатује се једна од карактеристика тражених добара, а то је **" Еколошки гас R 410 А"**. Еколошки гас R 410 А спада у групу HFC (Hydrofluorocarbon) гасова код које је потенцијал исцрпљивања озона једнак нули, што га чини еколошки прихваљивим гасом, услед чега изнета тврдња заинтересованог лица, као и прихватање истог од стране Наручиоца, није у логичкој вези са предметом јавне набавке, односно траженом карактеристиком клима уређаја - "Еколошки гас R 410 А", будући да се не ради о "супстанци која оштећује озонски омотач".

Сходно напред наведеном, молимо Наручиоца да остане при условима, дефинисаним у конкурсnoj документацији, и не врши измену исте. Такође, подсећамо Наручиоца да предмет јавне набавке, као је дефинисан у техничкој спецификацији, је набавка, испорука и монтажа нових клима уређаја, а не и сервис истих (видети тачку 3.1. Техничке спецификације на 4/82 стр. конкурсне документације).

Одговор:

Наручилац остаје при свему наведеном и додатно појашњава да је дана 25.05.2020.год. објавио прву измену конкурсне документације извршену сагласно Уредби о сертификацији лица која обављају одређене делатности у вези са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште ("Службени гласник РС", број 24 од 8. марта 2016.). Наручилац наглашава да је у појашњењу бр. 1 објављеном 19.05.2020. године појаснио да прихвата да понуђени клима уређаји користе гас R410A или R32.

Гас R410A спада у флуороване гасове, односно флуороугљоводонике (HFC).

У члану 1. тачка 1) предметне Уредбе прописано је следеће:

- услови, минимални захтеви и поступак за добијање сертификата А за запослене код правних лица и/или предузетника **која обављају делатности инсталације**, одржавања или сервисирања и провере испуштања расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи које садрже или се ослањају на супстанце које оштећују озонски омотач **или на флуороване гасове са ефектом стаклене баште**, делатност сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи, као и искључивања из употребе такве опреме и система;

У члану 2. тачка 5) предметне Уредбе наведено је следеће:

- **флуоровани гасови са ефектом стаклене баште су флуороугљоводоници (HFCs)**, префлуороугљеници (PFCs) и сумпорхексафлуорид (SF6), као и смеше које садрже ове супстанце у складу са прописом којим се уређује поступање са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и услови за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова;

У члану 3. став 1. предметне Уредбе наведено је следеће:

- Свако лице које обавља делатности наведене **у члану 1. тачка 1)** ове уредбе, у обавези је да поседује сертификат А из члана 2. тачка 1) ове уредбе, одговарајуће категорије.

На основу наведеног, како су предмет набавке добра – клима уређаји са услугом монтаже, **односно инсталације**, Наручилац је извршио прву измену конкурсне документације.

