

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Балканска 13
11 000 Београд

ПРИМЉЕНО: 01.11.2019 84			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
2.5.13.0-Е.09.01-	456054/8-19		



На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара „Опрема за погон за потребе техничких центара”, ЈНО/8000/0007/2019 (1758/2019), на захтев заинтересованих лица, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
број 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1.

1) У конкурсној документацији Наручиоца у делу „Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона“ наводи се да Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом уколико између осталог испуњава:

- Поседује оверену изјаву произвођача добара, за позиције за које је захтевано достављање техничке документације уз понуду, или од другог правног лица (генерални дистрибутер и сл.) овлашћеног од стране произвођача добара о гарантном року;

Молимо Наручиоца да јасно дефинише шта је од података потребно да поседује изјава произвођача о гарантном року?

ОДГОВОР 1.

У изјави се уписују следећи подаци: назив и адреса произвођача, држава произвођача, назив Понуђача и адреса, држава Понуђача, назив (марка/тип/редни број позиције из обрасца структуре цене) понуђених добара, (дужина гарантног периода за понуђена добара изражена у броју месеци), место и датум давања изјаве, печат и потпис овлашћеног лица произвођача.

Изјаву потписује и оверава произвођач понуђених добара. Изјава се доставља на меморандуму произвођача. Уколико је изјава достављена на страном језику, исто мора бити преведено на српски језик. Пре доношења одлуке о додели уговора, Наручилац може захтевати од Понуђача чија је понуда буде оцењена као најповољнија, да на увид, између осталог, достави и оригиналну изјаву.

ПИТАЊЕ 2.

2) У конкурсној документацији Наручиоца у делу „Техничка спецификација“ на више места се наводи:

- Уколико је Сертификат или Извештај са типског испитивања на страном језику, као саставни део понуде потребно је доставити и превод на српски језик од стране овлашћеног преводиоца;

Због обимне документације да ли је довољно доставити само извод из Сертификата или Извештаја са типског испитивања у коме се види да је наведени производ прошао тражена испитивања на српском језику који је оверен од стране овлашћеног преводиоца?



ОДГОВОР 2.

Наручилац је сагласан да се достави само извод из Сертификата или Извештаја са типског испитивања у коме се види да је наведени производ прошао тражена испитивања на српском језику који је оверен од стране овлашћеног преводиоца.

ПИТАЊЕ 3.

3) У конкурсној документацији Наручиоца у делу „Језик на којем понуда мора бити састављена“ се наводи:

- Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.
Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.
Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супртном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

Обзиром да је каталожка документација обимна и да би припрема документације по овом захтеву непотребно увећала трошкове израде понуде, да ли је за Наручиоца прихватљиво да се доставе каталози који нису на српском језику, а по потреби и посебном захтеву Наручиоца преведу на српски језик?

ОДГОВОР 3.

Наручилац прихвата да се достави извод из каталога или каталог који није на српском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је документ на страном језику потребно превести на српски језик, Наручилац ће позвати Понуђача да у примереном року изврши превод тог дела понуде.

ПИТАЊЕ 4.

4) У конкурсној документацији Наручиоца за Пртију 2. (Опрема и потрошни материјал за одржавање кабловских водова 1 kV, 10 kV, 20 kV и 35 kV за 2019. годину) у табелама са техничким карактеристикама из дела Техничке спецификације:

Наручилац захтева да је уз понуду за спојнице, завршнице и адаптере обавезно доставити доказ у виду Сертификата издатог од стране надлежне акредитоване лабораторије за тачно наведене типове спојница, завршница или адаптера.

Да ли је за Наручиоца прихватљиво ако се доставе докази у виду Сертификата издатог од стране надлежне акредитоване институције или Извештај са типског испитивања издат од стране акредитоване лабораторије за тачно наведене типове спојница, завршница или адаптера али различитог пресека за који се користи нека од наведених спојница, завршница или адаптера одређеног типа не утиче на испитивање?

ОДГОВОР 4.

Наручилац је сагласан да се доставе Сертификати издати од стране надлежне акредитоване институције или Извештаји са типског испитивања издати од стране акредитоване лабораторије за тачно наведене типове спојница, завршница или адаптера различитог попречног пресека од наведеног, али истог типа.



ПИТАЊЕ 5.

5) У конкурсnoj документацији Наручиоца за Пртију 2. (Опрема и потрошни материјал за одржавање кабловских водова 1 kV, 10 kV, 20 kV и 35 kV за 2019. годину) у табели из дела Техничке спецификације као и у обрасцу структуре цене:

На позицији под редним бројем 15 Наручилац има потребу за: Хладнокупљајућа кабловска спојница за каблове изоловане пластичном масом без арматуре за 10 kV, 35-185 mm².

Овај захтев није споран обзиром да оваква спојница постоји. Међутим у табели са техничким карактеристикама наведене спојнице недвосмислено се наводи да је универзална механичка чаура са кидајућим завртњима саставни део спојнице. Обзиром да је у питању веома велики опсег попречних пресека, те да не постоји универзална механичка чаура са кидајућим завртњима за квадратуре од 35-185 mm², да ли је за Наручиоца прихватљива спојница са универзалном механичком чауром са кидајућим завртњима која је намењена за попречне пресеке од 35-150 mm²? Као и да ли је дозвољено на овој позицији понудити спојницу намењену за напонски ниво 10/20(24) kV?

ОДГОВОР 5.

Наручилац ће прихватити понуду Понуђача који понуди спојницу предвиђену за напонски ниво 10/20(24) kV са универзалном механичком чауром са кидајућим завртњима која је намењена за пресеке од 35-150 mm².

ПИТАЊЕ 6.

6) У конкурсnoj документацији Наручиоца за Пртију 2. (Опрема и потрошни материјал за одржавање кабловских водова 1 kV, 10 kV, 20 kV и 35 kV за 2019. годину) у табели из дела Техничке спецификације као и у обрасцу структуре цене:

На позицији под редним бројем 29 Наручилац има потребу за: Топлоскупљајућа репаратурна мажетна за каблове изоловане папиром или пластичном масом, дужине 1 m, за пречник каблова 28-144 mm.

Да ли је дошло до грешке приликом израде конкурсне документације обзиром да наведена манжетна за тражени предек каблова од 28 до 144 mm не постоји.

ОДГОВОР 6.

Приликом израде конкурсне документације дошло је до грешке у партији 2. на позицији под редним бројем 29.

Са наведеног разлога Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 7.

7) У конкурсnoj документацији Наручиоца за Пртију 2. (Опрема и потрошни материјал за одржавање кабловских водова 1 kV, 10 kV, 20 kV и 35 kV за 2019. годину) у табели из дела Техничке спецификације као и у обрасцу структуре цене:

На позицији под редним бројем 107 Наручилац има потребу за: Прикључна папучица са завртњима са кидајућим главама и стопом 100x100 mm.

Наручилац не наводи на коју квадратуру проводника ће се прикључна папучица прикључити као ни материјал од ког је проводник израђен?



ОДГОВОР 7.

Проводници су бакарни и алуминијумски, квадратуре од 185 до 240 mm².

ПИТАЊЕ 8.

8) У конкурсној документацији Наручиоца за Партију 2. (Опрема и потрошни материјал за одржавање кабловских водова 1 kV, 10 kV, 20 kV и 35 kV за 2019. годину) у табели из дела Техничке спецификације као и у обрасцу структуре цене:

На позицијама под редним бројевима 122, 123 и 124 Наручилац наведене ставке изражава у јединици мере „m“.

Да ли је дошло до грешке приликом израде конкурсне документације и да ли је јединица мере за наведене ставке „ком“?

ОДГОВОР 8.

Приликом израде конкурсне документације дошло је до грешке у партији 2. на позицијама под редним бројевима 122, 123 и 124.

Са наведеног разлога Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 9.

9) У конкурсној документацији Наручиоца за партију 5. (Опрема и потрошни материјал за одржавање мерних места за 2019 годину) у табели из дела техничке спецификације као и у обрасцу структуре цене:

На позицији под редним бројем 42 Наручилац има потребу за: Хоризонтални дришер 100-160A.

Да ли је дошло до грешке приликом израде конкурсне документације и изостављања одговарајуће Табеле са техничким карактеристикама за наведену позицију, обзиром да Наручилац у делу „Техничке спецификације“ која се односи на партију 5 наводи да је за наведену ставку потребно између осталог доставити:

- Потписана и оверена техничка спецификација са попуњеним подацима у табелама у којима се налазе захтеване и понуђене техничке карактеристике предметних добара.

ОДГОВОР 9.

Приликом израде конкурсне документације дошло је до грешке и изостављања табеле са техничким карактеристикама за партију 5. позиција под редним бројем 42.

Са наведеног разлога Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 10.

10) У конкурсној документацији Наручиоца за партију 5. (Опрема и потрошни материјал за одржавање мерних места за 2019 годину) у табели из дела техничке спецификације као и у обрасцу структуре цене:



На позицији под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 Наручилац наведене ставке изражава у јединици мере „ком“.

Да ли је дошло до грешке приликом израде конкурсне документације и да ли је јединица мере за наведене ставке „m“.

ОДГОВОР 10.

Приликом израде конкурсне документације дошло је до грешке у партији 5. на позицијама под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

Са наведеног разлога Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

