	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ул. Балканска 13, Београд

Огранак ХЕ ЋЕРДАП

Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово

Број: 0102-220402/23 2019

Датум: 06.08.2019.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12) Комисија за јавну набавку добара: Специфични материјал за електроопрему агрегата, број ЈН/2000/0026/2019 (1267/2019), у отвореном поступку на захтев заинтересованог лица даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
За јавну набавку редни број ЈН/2000/0026/2019 (1267/2019)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, појашњења:

U skladu sa ZJN ljubazno Vas molimo da nam dostavite dodatna pojašnjenja konkursne dokumentacije koja se odnosi na Partiju 2. Elektroinstalacioni materijal za remont generatora -HE Đerdap 2.

Pitanje br. 1.

Na strani 21/82 pod tačkom 4.2. Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 76. zakona zahtevali ste:

„PARTIJA 2 i 3

Uslov:

Poslovni kapacitet

Da je ponuđač u prethodne tri godine od dana otvaranja ponuda isporučio u ugovorenom roku, obimu i kvalitetu dobra iste vrste sa predmetom javne nabavke u vrednosti od najmanje 2.000.000,00 dinara bez PDVa, s tim da se pod dobrima iste vrste sa predmetom javne nabavke smatraju grafitne četkice za generatore i motore čija je nominalna aktivna snaga veća od 10 MW i da do dana izdavanja potvrde o referentnim nabavkama u garantnom roku nije bilo reklamacija na iste;


Dokaz: •

Spisak isporučenih dobara –stručne reference –Obrazac 6 •

Potvrde o referentnim nabavkama –Obrazac 7“

S obzirom da se Partija 2 odnosi na hemijske proizvode a grafitne četkice se zahtevaju u Partiji 3: Grafitne četkice za generator -HE Đerdap 2 kao i Partiji 4: Grafitne četkice za generator-Vlasinske HE (uz napomenu da se poslovni kapacitet dokazuje isključivo

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде ЈН 2000/0026/2019 (1267/2019)

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

referencama koje se odnose na javnu nabavku grafitnih četkica za generatore i motore čija je nominalna aktivna snaga veća od 10 MW i da do dana izdavanja potvrde nije bilo reklamacije na iste) pretpostavljamo da je došlo do greške u navođenju brojeva partija 2 i 3 u konkursnoj dokumentaciji umesto partija 3 i 4.

Molimo Vas da zahteve navedene u dodatnim uslovima uskladite sa karakteristikama proizvoda navedenih u partijama na način da se dodatni uslovi odnose na Partiju 3 i Partiju 4 a ne, kao što je navedeno u tekstu KD, Partiju 2 i Partiju 3.

Pitanje br. 2.

Na strani 5/82 pod tačkom 3.2.2. tehnička dokumentacija koja se dostavlja prilikom isporuke dobara zahtevali ste za sve partije:

- Proizvođačku deklaraciju
- Garancijski list

Partija 2 se odnosi na nabavku hemijskih proizvoda za koje ne postoji garancijski list koji se upotrebljava za ostalu robu ali postoji garantni rok. Kao dokaz o ispunjavanju karakteristika dostavlja se dokumentacija zahtevana KD a prilikom isporuke se dostavlja menica za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Dakle, proizvod mora da poseduje garantni rok i da ispunjava sve tražene karakteristike uz dostavljanje SFO ali ta vrsta proizvoda ne poseduje garancijski list već rok upotrebe (kada kupite TV dobijete garancijski list ali ne i kada kupite odmašćivač za motor).

Molimo Vas da korigujete svoj zahtev naveden na strani 5/82 pod tačkom 3.2.2. za garancijski list za Partiju 2 i uskladite isti sa prirodom proizvoda (npr. rok trajanja mora da bude minimalno 24 meseca i sl.)

Pitanje br. 3.

U partiji 2. pod rednim brojem 1. zahtevali ste sredstvo za odmašćivanje i pranje generatora bez navođenja dielektrične čvrstoće. S obzirom da se radi o vrlo specifičnoj nameni proizvoda neophodno je determinisati minimalnu dielektričnu čvrstoću proizvoda.

ОДГОВОР 1 и 2:

На питања 1 и 2 Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

ОДГОВОР 3: Диелектрична чврстоћа производа треба да износи минимално 150 kV.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку,
ЈН/2000/0026/2019 (1267/2019)

Лице за контакт, Весна Вулпић, дипл. правник