	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ул. Балканска 13, Београд

Огранак ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово

Број: 0102-334036/26-2019

Датум: 19.09.2019.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12) Комисија за јавну набавку добара: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОХИДРАУЛИЧНИ ПОГОН, редни број набавке ЈН/2000/0013/2019 (1772/2019), у отвореном поступку на захтев заинтересованог лица даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
За јавну набавку редни број ЈН/2000/0013/2019 (1772/2018)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, појашњења:

ПАРТИЈА БРОЈ 2 Резервни делови за електрохидраулични погон – ХЕ Ђердап 2
1. Позиција број 1 Кетриц логичког елемента NG50: LC2A 050 A40D-1X/XQ7G24F, Rexroth ...комада 4


Питање 1:

1. Од Произвођача предметне опреме добили смо обавештење да се Кетрици логичког елемента не могу посебно поручити и испоручити као посебан резервни део, већ су доступни само као комплетни двограни вентил активно-контролисани (логички елементи новије генерације са управљачким поклопцем и са интегрисанм индуктивним давачем затвореног положаја, а према кат. RE 21040 (у прилогу) LC2A 050 A40D-1X/XQ7G24F .

Молимо Наручиоца да наведе да ли је предвидео да се понуди само Кетриц као резервни део или комплетни двограни вентил?

ОДГОВОР 1: "Наручилац у Спецификацији тражи да се испоручи само Кетриц, као резервни део а не комплетни вентил.

2. Позиција број 2 Кетриц логичког елемента NG25: LC2A 025 A40D-1X/XQ7G24F, Rexroth...комада 2

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

Питање 2:

Од Произвођача предметне опреме добили смо обавештење да се Кетрици логичког елемента не могу посебно поручити и испоручити као посебан резервни део, већ су доступни само као комплетни двограни вентил активно-контролисани (логички елементи новије генерације са управљачким поклопцем и са интегрисанм индуктивним давачем затвореног положаја, а према кат. RE 21040 (у прилогу) LC2A 025 A40D-1X/XQ7G24F.

Молимо Наручиоца да наведе да ли је предвидео да се понуди само Кетриц као резервни део или комплетни двограни вентил?

ОДГОВОР 2: Наручилац у Спецификацији тражи да се испоручи само Кетриц, као резервни део а не комплетни вентил.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку,
 ЈН/2000/0013/2019 (1772/2019)

Лице за контакт, Весна Вулпић, дипл. правник