

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	1/6

НАРУЧИЛАЦ
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД
 Огранак ХЕ ЂЕРДАП
 Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово

ДРУГА ИЗМЕНА
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
 Специфични материјал за електроопрему агрегата

ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ ЈН/2000/0026/2019 (1267/2019)

(број 0102-220402/27-2019 од 08.08.2019 године)

Неготин, август 2019.г.

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	2/6

На основу чл. 63 и чл. 54 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија је сачинила

ДРУГУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
Специфични материјал за електроопрему агрегата
ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ ЈН/2000/0026/2019 (1267/2019)

1.

У поглављу 7 ОБРАСЦИ, На страни 54/82, Образац структуре цене, Партија 4: Графитне четкице за генератор - Власинске ХЕ, мења се Образац структуре цене.

2.

У прилогу Друге измене конкурсне документације је нови Образац структуре Партија 4: Графитне четкице за генератор - Власинске ХЕ.

3.

Остали делови Конкурсне документације остају непромењени.

4.

Ова измена Конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ
ЈН/2000/0026/2019(1267/2019)


 Весна Вулпић

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	3/6

Рбр	Назив добра	Јед. мере	количина	Јед. цена без ПДВ дин.	Јед. цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин. /	Назив произвођача добара, модел, ознака добра
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Четкице графитне за синхрони генератор(на клизни колут), са карактеристикама електрографита у опсегу:Отпорност од 11μΩm до 22μΩm, Густина од 1,40 g/cm3 до 1,60 g/cm3, Савојна чврстоћа од 10MPa до 25MPa, тип EG 34D, начин спајања везице за тело четкице је штамфање, врх четкице је тврди изолациони материјал, димензије четкице (TxAxR) Тангенцијална мера T=20mm, Аксијална мера A=16mm, Радијална мера R=40mm, дужина узице(жице) L=160mm, пречник жице φ= 3mm , жица је неизолована, прикључна стопица ("виљушка") за навртку М6, облик четкице 205, прикључна стопица облик 27. "VOLF Metalika" или одговарајуће.	ком.	200					

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	4/6

	НАПОМЕНА: Димензиони цртеж захтеване четкице дат у прилогу техничке спецификације.								
2	Четкице графитне за синхрони генератор(на клизни колут), са карактеристикама електрографита у опсегу: Отпорност од $11\mu\Omega\text{m}$ до $22\mu\Omega\text{m}$, Густина од $1,40\text{ g/cm}^3$ до $1,60\text{ g/cm}^3$, Савојна чврстоћа од 10MPa до 25MPa, тип EG 34D, начин спајања везице за тело четкице је штамфање, врх четкице је тврди изолациони материјал, димензије четкице (TxAxR) Тангенцијална мера $T=20\text{mm}$, Аксијална мера $A=25\text{mm}$, Радијална мера $R=32\text{mm}$, дужина узице(жице) $L=195\text{mm}$, пречник жице $\phi=3\text{mm}$, жице су дупле неизолиране, прикључна стопица("виљушка") за навртку M6, облик четкице 314, прикључна стопица облик 53. "VOLF Metalika" или одговарајуће. НАПОМЕНА: Димензиони цртеж захтеване четкице дат у прилогу техничке спецификације.	ком.	100						

	Измена конкурсне документације		Ознака формулара	QF-G-030
			Број страна	5/6

3	Четкице графитне за синхрони мотор (на клизни колут), са карактеристикама металографа у опсегу: Отпорност од 0,30 $\mu\Omega\text{m}$ до 1,30 $\mu\Omega\text{m}$, Густина од 3,00 g/cm³ до 4,50 g/cm³, Савојна чврстоћа од 50 МПа до 65МПа, Проценат метала од 60% до 65%, тип CG657, димензије тела четкице (TxAxR) 40x20x64mm, две Cu плетенице изоловане, дужине 160mm и пресека 10mm², прикључна палучица CuZn37 за навртку М8, за густину струје 15-20A/cm², за периферну брзину 30m/s, за притисак 18-20kPa, "VOLF METALIKA" или одговарајуће. НАПОМЕНА: Димензиони цртеж захтеване четкице дат у прилогу техничке спецификације.	ком.	200						
---	---	------	-----	--	--	--	--	--	--