

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ул. Балканска 13, Београд
Огранак ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово
Број: 01-02.-264049/24-2020
Датум: 20.11.2020.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара: Замена исправљача 220В на ОЕ редни број набавке ЈН/2000/0049/2020 (1762/2020) у отвореном поступку на захтев заинтересованог лица даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
За јавну набавку редни број ЈН/2000/0049/2020 (1762/2020)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Postovani

U zahtevu za nabavku trazi se :

“Неопходни интерфејс за повезивање исправљача на развод ЈСС“

У техничкој спецификацији није дефинисан интерфејс. Молим да га дефинишете пошто се на овај начин неможе једнозначно формирати понуда.

ОДГОВОР 1:

Објашњење за неопходни интерфејс, мисли се само на повезивање исправљача на развод ЈСС 2x70mm² дужине 10m и повезивање релејног сигнала о квару исправљача 2x1mm² за даљинску сигнализацију дужине 10m. Полагање ових каблова радили би наши радници .

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку,
ЈН/2000/0049/2020 (1762/2020)

Лице за контакт, Весна Вулпић, дипл. правник