

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово
Број: 01.05-158883/24-2020
Београд, 06.11.2020.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0068/2020 (727/2020)**, за набавку услуга: Испитивање електро опреме и уземљења у приобаљу, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0068/2020 (727/2020)**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У јавној набавци услуга број 2000/0068/2020(727/2020) - ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ И УЗЕМЉЕЊА У ПРИОБАЉУ као додатни услов, тачка 4.2. у погледу пословног капацитета захтевано је да Понуђач поседује сертификат о акредитацији којим се потврђује да понуђач задовољава захтеве стандарда SRPS ISO 17025 (ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ).

Како лабораторија по стандарду SRPS ISO 17025 даје резултат (извештај) о испитивању без закљученог мишљења, мишљења смо да је потребно захтевати Сертификат о акредитацији SRPS ISO 7020 који означава контролно тело. Контролно тело је овлашћено да тумачи тј. Даје Закључак након испитивања да ли су изведене инсталације у складу са важећим прописима.

Молим Вас да измените конкурсну документацију за јавну набавку бр. 2000/0068/2020(727/2020) - ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ И УЗЕМЉЕЊА У ПРИОБАЉУ и да као додатни услов 4.2. у погледу пословног капацитета захтевате да Понуђач поседује сертификат о акредитацији по стандарду SRPS ISO 17025 или SRPS ISO 17020 који означава контролно тело.

ОДГОВОР 1:

Предмет јавне набавке су услуге испитивања инсталација од стране лабораторија према одређеним стандардима и правилницима (у којима су дефинисане и методе и резултати испитивања), а за које се акредитација обавља у складу са захтеваним стандардом SRPS ISO/IEC 17025 – Општи захтеви за

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/1

компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање, и где се потврђује да одређена лабораторија испуњава потребне захтеве, тако да Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА
ЈН/2000/0086/2020
(727/2020)



Драган Бисерчић, дипл.инж.