

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово
Број: 01.05-158880/29-2020
Београд, 00. 11. 2020.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0068/2020 (727/2020)**, за набавку услуга: Испитивање електро опреме и уземљења у приобаљу, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0068/2020 (727/2020)**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У вези са адекватним припремањем понуде, све у вези са јавном набавком: Набавка услуга: Испитивање електро опреме и уземљења у приобаљу – јавна набавка број 2000/0068/202 (727/2020) и узети у обзир прву измену конкурсне документације од 05.11.2020. молимо одговор на следеће:

Сматрамо да је структурираном исправком учињено извесно неоправдано ограничење, које намеће дисквалификацију за потенцијалне понуђаче.

Наиме, у предметној области јавне набавке, стицајем околности и опредељења пред Акредитационим телом Србије, осим акредитованих лабораторија за испитивање, постоје и акредитована контролна тела за контролисање, у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020. Пре свега, не би требало „робовати“ терминологији (испитивање-контролисање), јер само као за илустрацију, и навели сте у исправци важећи српски стандард, где је коришћен термин (већ у наслову!) „верификација“, дакле, као трећи термин!

Иначе су та ту терминологију надлежне одговарајуће комисије Института за стандардизацију Србије, приликом превођења међународних стандарда.

На интернет подстаници АТС, у списку акредитованих ентитета, може се проверити следећи податак: у предметној области постоји само неколико акредитованих лабораторија, а постоји неколико десетина акредитованих контролних тела. То је из следећих разлога: у складу са правилима акредитације и захтевима релевантних стандарда – SRPS ISO/IEC 17025 (за лабораторије) и SRPS ISO/IEC 17020 – (за контролна тела):

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/1

- лабораторије за испитивање могу да дају након обављеног испитивања искључиво извештај о испитаним својствима инсталација и уређаја и, само на захтев странке, оцену усаглашености добијених резултата испитивања са условима из нормативно-референтних докумената у некој области,

- контролна тела морају да дају, осим резултата контролисања, и оцену усаглашености са захтевима из важећих прописа и стандарда.

Дакле, за разлику од лабораторија, контролна тела обавезно морају да дају оцену контролисане инсталације и/или уређаја, да ли је добра за предвиђену намену.

Због тога је у овој области у пракси много веће ангажовање акредитованих контролних тела него акредитованих лабораторија.

Из тих разлога, као минимум, сматрамо да би требало допунити конкурсну документацију – конкретно текст прве измене, уврштавајући и акредитована контролна тела код Акредитационог тела Србије, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020.

ОДГОВОР 1:

Наручилац ће на наведено питање одговорити кроз Другу измену Конкурсне документације и додати услов:

Да понуђач треба да поседује лабораторију за испитивање према стандарду SPRS ISO 17025 или Контролна тела, према стандарду SRPS ISO 17020, акредитоване од стране Акредитационог тела Србије.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА
ЈН/2000/0086/2020
(727/2020)


 Драган Бисерчић, дипл.инж.