

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово
Број: 01.05-158883/31-2020
Београд, 28. 11. 2020.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0068/2020 (727/2020)**, за набавку услуга: Испитивање електро опреме и уземљења у приобаљу, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0068/2020 (727/2020)**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Поново ам се обраћамо, у вези са Вашим одговором, све у вези са јавном набавком: Набавка услуга: Испитивање електро опреме и уземљења у приобаљу – јавна набавка број 2000/0068/2020 (727/2020), јер сматрамо да ипак нисте схватили суштину нашег дописа. Поред свега што смо тамо навели, а што сматрамо да је неоправдано скраћено у вашем објављеном појашњењу, најважније је следеће: ако се не би уважила наша додатна информација, онда би, потпуно неоправдано, били дискриминисани сви понуђачи, који имају наведена акредитована контролна тела. Да нагласимо: потпуно нелогично фаворизје се неколико акредитованих лабораторија, а неоптребно се дискредитује неколико десетина акредитованих контролних тела, који широм државе легално или компетентно врше контролисање/испитивање/верификацију електричне опреме и уземљења.

Из тих разлога, као минимум, сматрамо да би требало допунити конкурсну документацију уврштавајући и акредитована контролна тела код Акредитационог тела Србије, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020.

ОДГОВОР 1:

Наручилац ће на наведено питање одговорити кроз Другу измену Конкурсне документације и додати услов:

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/1

Да понуђач треба да поседује лабораторију за испитивање према стандарду SPRS ISO 17025 или Контролна тела, према стандарду SRPS ISO 17020, акредитоване од стране Акредитационог тела Србије.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА
ЈН/2000/0086/2020
(727/2020)



Драган Бисерчић, дипл.инж.