

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра број 1, Кладово
Број: 01.01. -177 565 / 34 -2019
Датум: 19.11.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем о образовању комисије број 01.01-177565/7-2019 од 23.09.2019. године, за набавку услуга: Преглед и испитивање судова под притиском, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0071/2019 (2185/2019)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:


ПИТАЊЕ 1:

У патрији 3. - Резервни делови за потребе погона - електро опрема, на позицији бр. 9 тражи се контролна електронска картица.

Молимо вас да нам пошаљете серијске бројеве уређаја или фотографије са плочицом како бисмо утврдили о ком тачно делу је реч.

ОДГОВОР:

У питању су ваздушни вијчани компресори старог типа ГА37 произвођача Атлас Копко. Контролна електронска картица је оригинални део Атлас Копко и каталогског је броја (ПН): РН 1900-0020-09. У питању је штампана плоча са електронским компонентама и прикључцима. У наставку је фотографија контролне картице.



ПИТАЊЕ 2:

Рок за испоруку за Партију 3 у Конкурсној документацији је наведен рок од 45 дана, а услед специфичности рока испоруке за поједине позиције, а који смо добили од произвођача, рок је дужи од захтеваних 45 дана.

Молимо вас да продужите рок испоруке.

ОДГОВОР:

Наручилац ће у складу са наведеном сугестијом сачинити измену конкурсне документације.


ПИТАЊЕ 3:

Молим вас за информацију за који контактор је потребан тражени биметал на позицији број 8, партија 3 – Резервни делови за потребе погона – Електро опрема?

ОДГОВОР:

Монтажа наведеног биметалног релеја је планирана на контактор наведен на позицији број 6 ове партије.

Комисија за ЈН/2000/0071/2019 (2185/2019)


Ivana Perović