

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра број 1, Кладово
Број: 01.01-177565/38-2019
Датум: 04.12.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем о образовању комисије број 01.01-177565/7-2019 од 23.09.2019. године, за набавку услуга: Преглед и испитивање судова под притиском, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0071/2019 (2185/2019)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Позиција 8: Биметални реле 40-75 А, монтажа на контактор, Раде Кончар ТРМ 75 или одговарајуће.

У претходним питањима сте дали одговор да је монтажа траженог биметала на контактор који се налази на позицији 6. Обзиром да је реч о контактору произвођача Сиенс, од добављача смо добили одговор да је уз биметални реле потребно понудити и адаптер како би реле могао да се монтира на Siemens-ов контактор.

Молим Вас за измену конкурсне документације.

ОДГОВОР:

С обзиром да је у питању набавка резерних делова односно набавка добара намењених за евентуалну замену неисправне постојеће опреме и да долази у обзир и одговарајућа опрема неведеној, потребно је испоручити предметни биметални заштитни реле, или одговарајући у сваком смислу како по карактеристикама тако и по начину монтаже. Адаптер је већ монтиран.

ПИТАЊЕ 2:

Позиција 6: Контакттор командног напона 24 VAC , Siemens 3RT-1045-1AB00.

Тражена референца се више не испоручује. Од добављача смо добили одговор да је замена из нове серије 3RT2045-1AB00, који наводимо на линку испод. Молим Вас за проверу и измену конкурсне документације.

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RT2045-1AB00>

ОДГОВОР:

У складу са наведеним, Наручилац извршити измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 3:

Позиција 7: Комплет енергетских контаката за контактор Siemens 3RT1045-1AB00. Тражена референца се више не испоручује: Комплет енергетских контаката из нове серије носи ознаку 3RT2945-6A, који наводимо на линку испод. Молим Вас за проверу и измену конкурсне документације.

ОДГОВОР:

У складу са наведеним, Наручилац извршити измену Конкурсне документације

Комисија за ЈН/2000/0071/2019 (2185/2019)

