

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, Кладово

Број: 01.01.-84528/26-2019

Датум: 03.05.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем о образовању комисије број 01.01-84528/6-2019 од 9.5.2019. године, за набавку услуга: Преглед и испитивање судова под притиском, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0122/2019 (485/2019)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Након обиласка локације утврђено је да за одређену опрему под притиском није могуће урадити унутрашњи преглед или испитивање притиском и да је потребно за ту опрему урадити заменске методе односно контролисање без разарања.

Да ли је потребно да фирма поседује одређене квалификације за контролисање без разарања за особље и опрему?

ОДГОВОР:

Постоји могућност да се због процеса производње, посуде са бројем 261, 268 и 269, неће моћи издвојити из погона (а предвиђен је унутрашњи преглед посуда) па је неопходно предвидети могућност обављања прегледа без растеређења посуда што подразумева преглед односно контролисање методама без разарања, па је неопходно да понуђач (или подизвођач) има акредитовано контролно тело типа А са акредитацијом према ISO/IEC 17020:2012, са обимом акредитације за:

- Периодично контролисање, контролисање методама без разарања за челичне целине и делове
- Контролисање методама без разарања, контролисање заварених спојева, периодично контролисање за делове хидроенергетских постројења

У складу са наведеним, Наручилац ће извршити Измену Конкурсне документације.

Комисија за ЈН/2000/0122/2019 (485/2019)

