

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово, 30.03.2020.
Број: ОИ.ОИ.-32285/15-2020

На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број JH/2000/0175/2020, за набавку услуга: Ревитализација сервомотора УА агрегата за потребе ревитализације, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЗА JH/2000/0175/2020 (46/2020 ЈАНА)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страницама Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ:

„Молимо вас да сагледате захтеве тендерске документације за додатне услове за JH/2000/0175/2020(46/2020) Ревитализација сервомотора УА агрегата за потребе ревитализације јер постоје несугласице око димензија опреме и стварних димензија на позицијама сервомотора УА и то:


1. Тражено је тачком 7 став 6. када за хромирање мин D=650 и дужине мин 2500mm док је кућиште по цртежу Ви-2086828 на коме према техничком задатку тражи хромирање површине fi 615A3 димензија. Ширина 1390 x Висина 880 x Дужина 2370 и исто се мора цело потопити у раствор хромне киселине како би се та кота нахромирала. Тако да сматрамо да је када са датим димензијама недовољно велика и минимална када која се може користити за хромирање ове позиције је Ширина 1150 x Висина 1150 x Дужина 2400. или пречника D=1300mm

Молимо Вас измените техничку документацију у том делу.“

ОДГОВОР:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку
JH/2000/0175/2020


Тома Ташић