	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово
Број: 01.05-158865/19-2020
Београд, 22.12.2020.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0182/2020 (664/2020)**, за набавку добара: Резервни делови за електро опрему за потребе приобаља, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0182/2020 (664/2020)**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

1. 3. ВЕНТИЛАТОРИ, ГРЕЈАЧИ, ЕЛЕКТРОМОТОРИ ЗА КАЛОРИФЕРЕ И КЛИМА УРЕЂАЈЕ - Позиција 9 - Намотај-шпулна електромагнетног вентила тип: 8721 СЕМЕ, 220-230V, 50-60Hz, 15VA.

Да ли је потребно понудити само магнет или цео вентил?


ОДГОВОР 1:

Потребно је понудити само електромагнет, не цео вентил.

ПИТАЊЕ 2:

2. 5. КОНДЕНЗАТОРСКЕ БАТЕРИЈЕ, ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ ЗА МЕРЕЊЕ, КОНТРОЛУ, ЗАШТИТУ И УПРАВЉАЊЕ - Позиција 16 - Прекидач нивоа, пловни са каблом 10m, МАС 3 или одговарајући.

Да ли је потребно понудити ПВЦ кабал (обично иде за плитке воде) или неопрен (обично иде за делимично контаминиране воде, речне воде и сл.)?

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/1

ОДГОВОР 2:

Потребно је понудити кабал од неопрена, јер се ради о загађеним-агресивним водама.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА
ЈН/2000/0182/2020
(664/2020)

Снежана Кујунџић, дипл.инж.

