	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг краља Петра 1, 19320 Кладово
Број: 01.05-158865/25-2020
Београд, 31.12. 2020.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2000/0182/2020 (664/2020)**, за набавку добара: Резервни делови за електро опрему за потребе приобаља, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0182/2020 (664/2020)**

1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Поштовани, најлепше молимо да дефинишете и допуните конкурсну документацију од ког материјала је сачињена разводна кутија, такође Вас молимо за изјашњење колике су толеранције у димензији у односу на дефинисане.

1. КОНТАКТОРИ, МОТОРНО-ЗАШТИТНИ ПРЕКИДАЧИ, ПОМОЋНИ КОНТАКТИ

позиције број 10,11,12 и 13

ОДГОВОР 1:

Разводна кутија може бити од било ког материјала, потребно је само да испуни услове везане за степен механичке заштите кућишта. Толеранције у димензији у односу на дефинисане не постоје.

ПИТАЊЕ 2:

Колики је опсег подешавања термичке заштите за наведене позиције?

Поштовани, овим путем вас молимо да нам изађете у сусрет и продужите рок за предају понуда након 14.01.2021. с обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију која је проузроковала успореније процедуре и одсутност великог броја

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/1

колега и партнера због болести. Као и запослених у банкама (ради средстава фин. обезбеђења) и предстојећих празника.

ОДГОВОР 2:


Није потребно посебно наводити опсег подешавања термичке заштите ових уређаја пошто је у Конкурсној документацији прецизно наведен тип коме треба да понуђени одговара, а самим тим је дат и опсег.

Рок за предају понуда је био 30 дана, те Наручилац сматра да нема потребе за продужење рока, односно да су понуђачи имали довољно времена да припреме своје понуде.

2.

Овај акт објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА
ЈН/2000/0182/2020
(664/2020)


Драган Јовић, дипл. инж

