

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Број: 01.05.-110004/27-2020
Београд, 09.12.2020.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (пречишћени текст, ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године), и члана 45. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 359310/1-18 од 20.07.2018. године), и на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 01.01-110004/26-2020 од 25.10.2020. године), финансијски директор Огранка ХЕ Ђердап, Биљана Џелатовић, маг. екон. по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.264540/2-20, од 08.06.2020. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМЕ УПРАВЉАЊА
ПАРТИЈА 1 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АУТОМАТИКУ ЦС ЕЛЕКТРАНЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА ЈН/2000/0193/2020 (353/2020 ЈАНА)**

Уговор о јавној набавци добара: Резервни делови за системе управљања, јавна набавка бр. ЈН/2000/0193/2020 (353/2020 ЈАНА), додељује се понуђачу „ЕНЕЛ“ д.о.о. Ваљево, Васиља Павловића 10, 14000 Ваљево чија је понуда бр. 1751/2020 од 10.11.2020. године, дата на износ од 587.100,00 динара без ПДВ је благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Предмет јавне набавке је набавка добара: Резервни делови за системе управљања, процењене вредности 6.000.000,00 динара без ПДВ-а, по партијама:

- 1) Партија 1 – : Резервни делови за аутоматiku ЦС електране, процењена вредност партије 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 2020. годину
- 2) Партија 2 – Резервни делови ТСУ, процењена вредност партије 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Основни подаци о понуђачима:

Р. бр.	Заводни број	Назив Понуђача	Датум пријема
1.	01.01.-110004/17-2020, Партија 1	„Енел“ д.о.о. Васиља Павловића 10, 14000 Ваљево	13.11.2020.

2.	01.01.-110004/18-2020, Партија 1	ПД „Comel“ д.о.о. Пере Велимировића 8а 11090 Београд	13.11.2020.
3.	01.01.-110004/19-2020, Партија 1	„РАСОММ“ д.о.о. Максима Горког 28/А, стан 10 11118 Београд	16.11.2020.
4.	01.01.-110004/20-2020, Партија 2	„ИМП - Аутоматика“ д.о.о. Београд Волгина 15, 11060 Београд	16.11.2020.

Партија 1: Резервни делови за аутоматику ЦС електране, процењена вредност партије 1.000.000,00 динара без ПДВ-а

У фази стручне оцене понуда Комисија наручиоца је упутила Захтев за додатним појашњењем понуђачу „ЕНЕЛ“ д.о.о. Ваљево (01.01-11004/23-2020 од 20.11.2020.) да се изјасни о карактеристикама уређаја које су понудили за позиције 1 и 4.

Понуђач „ЕНЕЛ“ д.о.о. Ваљево је дана 20.11.2020. године доставио додатно објашњење које је заведено под бројем 01.01-11004/24-2020 у коме се изјаснио о карактеристикама уређаја које нуди.

За позицију 1 захтеван је Трополни прекидач у заливеном кућишту 630А/690V, са електронском прекострујном заштитом тип ETU30M, LI карактеристике, In=500А, са могућношћу избора температурне класе tc=10А÷30, опсегом подешавања магнетног члана li=6÷12,5In, 2 блока помоћних контаката 1NO+1NC, 1 алармним контактом 1NO, за утично постоље са предњим прикључцима тип 3VL9500-4PC30 „SIEMENS“, тип SENTRON VL 630N 3VL5750-1SS36-2HE1 „SIEMENS“ или одговарајући.

Понуђач се изјаснио да нуди одговарајући прекидач из нове серије са одговарајућим утичним постољем

Како је прекидач из нове серије мањих димензија за његову монтажу је понуђено и одговарајуће утично постоље. Све наведене битне карактеристике понуђеног прекидача одговарају захтеваним карактеристикама из Конкурсне документације.

За позицију 4 захтеван је Процесни дисплеј RIA251 „Endress+Hauser“ или одговарајући. Понуђач је за наведену позицију понудио процесни дисплеј RIA45 „Endress+Hauser“.

С обзиром да је тражен прекидач за утично постоље тип 3VL9500-4PC30 „Siemens“ а не и утично постоље, од понуђача је тражено да се изјасни да ли се понуђени прекидач може уградити на утично постоље тип 3VL9500-4PC30 „Siemens“, као и да ли се понуђени процесни дисплеј може напајати из струјне петље 4-20 mA и колики је пад напона на њему, као и да ли је за његов рад неопходно обезбедити посебно напајање.

Понуђач се изјаснио да је за позицију 4 понуђен универзални трансмитер са дисплејем RIA45 „Endress+Hauser“ јер се тражени процесни дисплеј више не производи и не испоручује. Из нове серије заменски уређај је RIA15 „Endress+Hauser“. Како нису неведене битне карактеристике траженог процесног дисплеја (као да се за његов рад не захтева спољње напајање већ се напајање обезбеђује из мерне петље 4-20 mA, димензије) и понуђени универзални трансмитер са дисплејем RIA45 „Endress+Hauser“ одговара

захтеваним карактеристикама из Конкурсне документације јер је за његов рад довољно било које напајање у опсегу 24 до 230 V AC/DC а димензије за уградњу на врата су исте као за тражени.

Понуда понуђача „Енел“ д.о.о., Васиља Павловића 10, 14000 Ваљево, бр. 1751/2020 од 10.11.2020. године, дата на износ од 587.100,00 динара без ПДВ је благовремена. Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

У фази стручне оцене понуда Комисија наручиоца је упутила Захтев за додатним појашњењем понуђачу ПД „Comel“ д.о.о. Београд (01.01-11004/23-2020 од 20.11.2020.) да се изјасни о карактеристикама уређаја које су понудили за позиције 1 и 4.

Понуђач ПД „Comel“ д.о.о. Београд је дана 20.11.2020. године доставио додатно објашњење које је заведено под бројем 01.01-11004/25-2020 у коме се изјаснио о карактеристикама уређаја које нуди.

За позицију 1 захтеван је Трополни прекидач у заливеном кућишту 630A/690V, са електронском прекострујном заштитом тип ETU30M, LI карактеристике, $I_n=500A$, са могућношћу избора температурне класе $t_c=10A+30$, опсегом подешавања магнетног члана $I_i=6\div 12,5I_n$, 2 блока помоћних контаката 1NO+1NC, 1 алармним контактом 1NO, за утично постоље са предњим прикључцима тип 3VL9500-4PC30 „SIEMENS“, тип SENTRON VL 630N 3VL5750-1SS36-2HE1 „SIEMENS“ или одговарајући.

Понуђач се изјаснио да нуди одговарајући прекидач из нове серије са одговарајућим утичним постољем. Како је прекидач из нове серије мањих димензија за његову монтажу је понуђено и одговарајуће утично постоље. Све наведене битне карактеристике понуђеног прекидача одговарају захтеваним карактеристикама из Конкурсне документације.

За позицију 4 захтеван је Процесни дисплеј RIA251 „Endress+Hauser“ или одговарајући. Понуђач је за наведену позицију понудио процесни дисплеј RIA45 „Endress+Hauser“.

С обзиром да је тражен прекидач за утично постоље тип 3VL9500-4PC30 „Siemens“ а не и утично постоље, од понуђача је тражено да се изјасни да ли се понуђени прекидач може уградити на утично постоље тип 3VL9500-4PC30 „Siemens“, као и да ли се понуђени процесни дисплеј може напајати из струјне петље 4-20 mA и колики је пад напона на њему, као и да ли је за његов рад неопходно обезбедити посебно напајање.

Понуђач се изјаснио да је за позицију 4 понуђен универзални трансмитер са дисплејем RIA45 „Endress+Hauser“ јер се тражени процесни дисплеј више не производи и не испоручује. Из нове серије заменски уређај је RIA15 „Endress+Hauser“. Како нису неведене битне карактеристике траженог процесног дисплеја (као да се за његов рад не захтева спољње напајање већ се напајање обезбеђује из мерне петље 4-20 mA, димензије) и понуђени универзални трансмитер са дисплејем RIA45 „Endress+Hauser“ одговара захтеваним карактеристикама из Конкурсне документације јер је за његов рад довољно било које напајање у опсегу 24 до 230 V AC/DC а димензије за уградњу на врата су исте као за тражени.

Понуда понуђача „PD Comel“ д.о.о. , Пере Велимировића 8а, 11090 Београд, бр. 739 од 12.11.2020. године, дата на износ од 623.667,00 динара без ПДВ је благовремена. Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

Понуда понуђача „РАСОММ“ д.о.о., Максима Горког 28/А, стан 10, 11118 Београд, бр. 20228 од 13.11.2020. године, дата на износ од 750.000,00 динара без ПДВ је благовремена. Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

Према критеријуму најнижа „понуђена цена“ комисија је прихватљиве понуде рангирала на следећи начин:

Ранг	Понуђач	Цена без ПДВ
1.	„Енел“ д.о.о. Васиља Павловића 10, 14000 Ваљево	587.100,00
2.	„PD Comel“ д.о.о. Пере Велимировића 8а, 11090 Београд	623.667,00
3.	„РАСОММ“ д.о.о. Максима Горког 28/А, стан 10, 11118 Београд	750.000,00

На основу наведеног Комисија је предложила Наручиоцу да донесе Одлуку о додели уговора којом ће уговор доделити понуди понуђача „ЕНЕЛ“ д.о.о., Васиља Павловића 10, 14000 Ваљево чија је понуда бр. 1751/2020 од 10.11.2020. године, дата на износ од 587.100,00 динара без ПДВ благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ЈП ЕПС БЕОГРАД
Огранак ХЕ Ђердап Кладово
Финансијски директор Огранка
Биљана Џелатовић, маст. екон.

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви;