

 ЕПС	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, Кладово

Број: 01.02-179844/35-2020

Датум: 30.10.2020.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем о образовању комисије за јавну набавку број 01.01.-179844/11-2020 од 26.05.2020. године, за набавку добара: Резервни делови и разни материјали за потребе погона – ХЕ Ђердап, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр. ЈН/2000/0196/2020 (718/2020)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Молимо да за ЈН бр. 2000/0196/2020 (718/2020) Партија 3 одговорите на питање за позиције 3 и 4

Засун плъоснати са челичним клином ДН100 ПН10 ком.3

Засун овални са челичним клином ДН150 ПН10 ком.2

Питање:


Молимо одговор да ли се траже засуни од ливеног гвожђа са металним заптивним површинама

на клину и телу засуна, или је потребно понудити засуне од челичног лива где је клин челични, а заптивне површине од нерђајућег челика?

ОДГОВОР:

Потребно је понудити засуне од челичног лива где је клин челични, а заптивне површине од нерђајућег челика?

Комисија за ЈН/2000/0196/2020 (718/2020)


Миљан Мариновић, дипл.инж.