

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ул. Балканска 13, Београд

Огранак ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово

Број: 01.02-179844/39-2020

Датум: 05.11.2020.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара: Резервни делови и разни материјали за потребе погона – ХЕ Ђердап, редни број набавке ЈН/2000/0196/2020 (718/2020) у отвореном поступку на захтев заинтересованог лица даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
За јавну набавку редни број ЈН/2000/0196/2020 (718/2020)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, појашњења:

Питање 1

Молимо за информацију за Партију 3 за манометре позиције 21,22 и 23:

- Флуид за који се користе
- Да ли треба да буду пуњени глицерином
- Да ли треба да буду еталонирани (провера у званично акредитованој лабораторији – додатно се плаћа)
- Код контактнoг манометра да ли са једним или два контакта.

Одговор 1:

- Флуид за који се користе

за манометре позиције 21 – техничка вода

за манометре позиције 22 - деми вода

- Код контактнoг манометра да ли са једним или два контакта.

за манометре позиције 23- треба да има један мирни контакт и један радни контакт.

- Не треба да буду пуњени глицерином
- Треба да буду еталонирани у званично акредитованој лабораторији.

Комисија за јавну набавку,
ЈН/2000/0196/2020 (718/2020)

Лице за контакт, Весна Вулпић, дипл. правник