

	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, Кладово

Број: 0102-266318/24-2020

Датум: 20.10.2020.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем о образовању комисије за јавну набавку број 01.05.-266318-3-2020 од 30.06.2020. године, за набавку добра: Резервни цевни снопови измењивача топлоте за систем подмазивања, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр. ЈН/2000/0197/2020 (1771/2020)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У складу са тачком 6.24 Упутства понуђачима како да сачине понуду, молимо Вас да нам одговорите на следеће питање у вези ЈН/2000/0197/2020 (1771/2020) – „Резервни цевни снопови измењивача топлоте за систем подмазивања“, у ХЕ ЂЕРДАП – Кладово:

- Молимо Вас да размотрите могућност замене материјала горње и доње прирубнице (цевне плоче), у односу на Ваш оригинални захтев из конкурсне документације из следећих разлога:**

Према подацима из приложених цртежа, горња и доња прирубница (цевна плоча) цевног снопа измењивача топлоте за систем подмазивања лежајева агрегата су израђене од материјала Ч 0745. Предлажемо да се горња и доња прирубница израде од материјала П355ГХ, који је намењен за израду опреме под притиском, одговарајућих хемијских и механичких карактеристика.

Замена материјала је потребна, јер је на релевантним цртежима из конкурсне документације наведен материјал Ч 0745, према стандарду ЈУС Ц.Б.0.500:1989, који је престао да важи 2003. године, у складу са Правилником о јединственом

	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2

систему за означавање челика („Службени лист СРЈ“, бр. 01/2003), као и тада важећим стандардима ЈУС ЕН 10027-1, ЈУС ЕН 10027-2 и ЈУС ЦР 10260.

Стандард ЈУС Ц.Б.500:1989 је замењен стандардима СРПС ЕН 10025-1, СРПС ЕН 10025-2 и СРПС ЕН 10025-3, који се односе на топловалњане производе од нелегираних конструкционах челика. С обзиром да измењивачи топлоте система подмазивања лежајева агрегата спадају у опрему под притиском, коришћење конструкционах челика за делове под притиском није дозвољено, већ искључиво материјала намењеног за опрему под притиском.

На основу хемијских и механичких карактеристика материјала из оригиналне техничке документације, дефинисана је адекватна замена за материјал Ч 0745. Предлажемо материјал П355ГХ, сагласно стандардима СРПС ЕН 10028-1:2017 и СРПС ЕН 10028-2:2017, који се односе на пљоснате производе од челика за опрему под притиском (нелегираних и легираних челика, са особинама утврђеним за повишене температуре).

Замена материјала Ч 0745 са П355ГХ је предложена у складу са важећим техничким прописима и стандардима, који се односе на опрему под притиском.

Молимо за Ваш став у вези наведеног предлога замене материјала горње и доње прирубнице (цевне плоче), за резервне цевне спонске измењивача топлоте за систем подмазивања лежајева агрегата.

ОДГОВОР:

Наручилац ће на постављено питање одговорити кроз измену Конкурсне документације.

Комисија за ЈН/2000/0197/2020 (1771/2020)

Миљан Мариновић, дипл.инж.