


	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/6</b>

**НАРУЧИЛАЦ**  
**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД**  
**Огранак ХЕ ЂЕРДАП**  
**Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово**

**ПРВА ИЗМЕНА**  
**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:**

**Резервни цевни снопови измењивача топлоте за систем подмазивања**  
**ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ ЈН/2000/0197/2020 (1771/2020)**

(број 01.02-266318/25-2020 од 20.10.2020 године)

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/6</b>

На основу чл. 63 и чл. 54 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија је сачинила

**ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:**

**Резервни цевни снопови измењивача топлоте за систем подмазивања**

ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ ЈН/2000/0197/2020 (1771/2020)

1.

У поглављу 3. Конкурсне документације, Техничка спецификација и цртежи, мења се табела техничке спецификације добара. У прилогу је нова измењена табела техничке спецификације добара.

2.

На старни 44 конкурсне документације мења се образац бр.2 – Образац структуре цене, у прилогу је измењени образац структуре цене.


3.

Остали делови Конкурсне документације остају непромењени.

4.

Ова измена Конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ  
НАБАВКУ ЈН/2000/0197/2020 (1771/2020)

  
 Миљан Мариновић, дипл.инж.

	<b>Измена конкурсне документације</b>	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	3/6


### 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ЦРТЕЖИ

#### Резервни цевни снопови измењивача топлоте за систем подмазивања

Рбр	Назив добра	Јед. мере	Количина
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p><b>Цевни сноп измењивача топлоте система подмазивања лежајева агрегата:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расхладни флуид: филтрирана (пречишћена) вода из Дунава;</li> <li>- хлађени флуид: турбинско уље;</li> <li>- димензије снопа: <math>\varnothing 860 \times 2150</math>мм, сачињен од бакарних цеви (Цу) <math>\varnothing 16 \times 1 \times 2146,5</math>мм – 652 ком. које су за носеће прирубнице причвршћене увалџивањем (валцовањем);</li> <li>- на цевном регистру се налази 15 (7 + 8) попречних преграда (скретних лимова) од лима дебљине 3мм, чији је положај дефинисан дистантним чаурама.</li> <li>- испитни притисак цевног снопа је 6 бара, у трајању од 30 минута, процурења нису дозвољена.</li> </ul> <p>Прирубница горња и доња може се израдити од материјала наведеног на цртежима С0745 или материјала Р355GH.</p>	ком.	1

**НАПОМЕНА:** Обавезно је присуство наручиоца испитивању цевног снопа на притисак (хидротест).

Наручилац располаже посудом за испитивање снопа (плашт), коју ће, на благовремени захтев доставити изабраном понуђачу.

	<b>Измена конкурсне документације</b>	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	6/11

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**  
**Резервни цевни снопови измењивача топлоте за систем подмазивања**

Табела 1

Рбр	Назив добра	Јед. мере	Коли чина	Јед. цена без ПДВ дин.	Јед. цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин.	Назив Произвођача добара, модел, ознака добра
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	<b>Цевни сноп измењивача топлоте система подмазивања лежајева агрегата:</b> - расхладни флуид: филтрирана (пречишћена) вода из Дунава; - хлађени флуид: турбинско уље; - димензије снопа: ø860x2150мм, сачињен од бакарних цеви (Цу) ø16x1x2146,5мм – 652 ком. које су за носеће прирубнице причвршћене уваљивањем (валцовањем); - на цевном регистру се налази 15 (7 + 8) попречних преграда (скретних лимова) од лима дебљине 3мм, чији је положај дефинисан дистантним чаурама.	ком.	1					

	<b>Измена конкурсне документације</b>		<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
			<b>Број страна</b>	<b>5/6</b>

	<p>- испитни притисак цевног снопа је 6 бара, у трајању од 30 минута, процурења нису дозвољена. Прирубница горња и доња може се израдити од материјала наведеног на цртежима Š0745 или материјала P355GH.</p>				
I	<b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара</b> (збир колоне бр. 7)				
II	<b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>				
III	<b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ</b> (ред. бр.I+ред.бр.II) динара				

Датум:

Понуђач

М.П.

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>6/6</b>

**НАПОМЕНА:** Обавезно је присуство наручиоца испитивању цевног снопа на притисак (хидротест).  
Наручилац располаже посудом за испитивање снопа (плашт), коју ће, на благовремени захтев доставити изабраном понуђачу.

**Табела 2:**

	Трошкови превоза	динара
Посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. 1) уколико исти постоје као засебни трошкови)	Остали трошкови (навести)	динара
	–	
	Остали трошкови (навести)	динара
	–	
	–	

**Напомена:**

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.