

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРНАК ХЕ Ђердап

Улица Трг краља Петра број 1

Број: 0105-158938/30-2019

БЕОГРАД, 30.08.2019.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0247/2019 (1408/2019), за набавку услуга: Уградња система за мерење вибрација на ПС, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. ЈН/2000/0247/2019 (1408/2019)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

На страни 4 у делу Технички опис и спецификација Прве измене конкурсне документације стоји:

„Систем за мерење вибрација мора да обезбеди функцију спектралне анализе локално у пумпним станицама“.

Мишљења смо да тражену спектралну анализу са дијаграмима није могуће показати у дисплеју 7" како је дато у спецификацији, већ је потребан дисплеј величине 15".

Наведена карактеристика битно утиче на цену уређаја, тако да Вас молимо за информацију како је предвиђен приказ спектралне анализе.

ОДГОВОР 1:

Минимални захтев Наручиоца који се односи на величину дисплеја је 7", и самим тим Наручилац остаје при захтевима датим у Првој измени конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЈН/2000/0247/2019

Предраг Драшковић, дипл. инж.