

	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, Кладово

Број: 01.02-152786/23-2020

Датум: 09.07.2020.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем о образовању комисије за јавну набавку број 01.01.-152786/3-2020 од 28.04.2020. године, за набавку добра: Резервни делови за регулаторе, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр. ЈН/2000/0280/2020 (449/2020)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страницама Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Желим да Вам поставим питање везано за позицију бр.9.


Да би Вам понудили тражене конекторе у заштити ИП68 молимо да нам доставите информацију које је време и дубина урањања?

Такође Вас молим да дефинишете колико су ампера утичнице. Да ли су 16A или 32A?

ОДГОВОР:

Конектори су сигналног типа (струја до 6A). Конектори нису уроњени у воду већ је могуће прскање воде по њима, а и ако буду под водом у питању је десетак центиметара. Што се времена тиче потребна је трајна заштита од продора воде од прскања.

Комисија за ЈН/2000/0280/2020 (449/2020)


Миљан Мариновић, дипл.инж.