

	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
 ОГРНАК ХЕ ЂЕРДАП

Трг краља Петра број 1, Кладово

Број: 01.02-152786/25-2020

Датум: 21.07.2020.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку формирана Решењем о образовању комисије за јавну набавку број 01.01.-152786/3-2020 од 28.04.2020. године, за набавку добара: Резервни делови за регулаторе, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. ЈН/2000/0280/2020 (449/2020)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Молимо да нам доставите додатна појашњења за јавну набавку добара ЈН 2000/0280/2020 (449/2020) Резервни делови за регулаторе. Поз. 5, 6 и 7

У делу техничког описа за позиције 5, 6 и 7 стоји да се претварачи монтирају на ДИН шине у тачно предвиђеном простору, тако да њихове димензије и распоред прикључака морају тачно одговарати постојећим претварачима због ограниченог простора и фиксног ожичења. Да би били у могућности да понудимо претвараче сигнала одговарајућих димензија као и одговарајућег распореда прикључака молимо да наведете типове и произвођаче постојећих претвараче сигнала на позицијама 5, 6 и 7.

**ОДГОВОР:**

Димензионо би одговарали сигнал конвертори фирма PHOENIX CONTACT, серија MINI MCR - SL ... и SIEMENS, серија 3RS700... (... се односе на тип конвертора, да ли је (4-20)mA/(4-20)mA, (4-20)mA/(0-10)V или (RTD Pt100-трожични улаз)/(4-20)mA.

Комисија за ЈН/2000/0280/2020 (449/2020)

  
 Миљан Мариновић, сл.за ЈН.