

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд 103920327

Балканска 13

11000 Београд

Србија

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
2640400-Е.О.2.02.-438051/19-2026
Број _____ 18
0-1-07-2026 год.
БЕОГРАД, Балканска 13

**Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама**

Предмет набавке: Потрошни електро материјал

Референтни број: ЈН/2100/0076/2026 /ЈАНА 309/2026)

Текст захтева	Одговор - појашњење
ПОштовани, Замолићу за додатно појашњење ставке 36 из спецификације. Где се сијалица користи? Ко је производјач сијалице? Да ли може да се понуди сијалица радне струје 40мА? Унапред хвала.	Поштовани, У питању су класичне телефонске сијалице које се користе на командим таблама за сигнализацију. Може се понудити и сијалица од 40 мА, али не и јача од тога због могућег загревања исте. Сијалице које се тренутно користе су кинеске производње, али могу бити и било ког другог произвођача (зависно од доступности на тржишту). Поздрав.

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
Поштовани, Пошто се живине сијалице више не производе у Кини и ЕУ, и ниједан добављач у Србији их нема више на стању, да ли можете да размотрите могућност промене позиција 35,36,38 на лед сијалице еквивалентног квалитета и јачине светлости?	Поштовани, Приликом истраживања тржишта у циљу планирања и покретања предметне јавне набавке, као и у фази израде конкурсне документације, нисмо добили информацију о томе да није могуће набавити тражена добра, већ смо за иста добили информативну понуду. Сходно наведеном није могуће извршити промену у конкурсној документацији за наведене позиције.

	Поздрав.
Позиције 1,2,3,4,33,34 - Молим Вас да дефинишете прекидну моћ Позиције 7 и 8 - Молим Вас за објашњење шта значи гуирани, постоје утичнице од гуме и пластике. Позиција 39 - За коју серију контактора је потребан биметал? Молим да наведете тип и произвођача.	Поштовани, За позиције 1,2,3,4,33,34 називна прекидна моћ је стандардна и износи 6 кА. За позиције 7 и 8 термин "гумиран" значи да је производ направљен од гуме. За позицију 39 у експлоатацији имамо различите типове контактора, па није могуће навести тип и произвођача, за монтажу биметала ако не одговара контактору користимо одговарајући адаптер.
Поштовани, Усвајањем новог Закона о управљању отпадом (Сл.гласник 109/2025), који се примењује од 12.децембра 2025. године, забрањује се стављање у промет нове електричне и електронске опреме (ЕЕЕ) која садржи четири токсична фталата (ДЕХП, ДБП, ББП и ДИБП), чиме је укупан број забрањених супстанци у ЕЕЕ сада десет, исто као и у ЕУ, међу којима спадају и живине сијалице. Овим путем Вас позивамо да позиције под редним бројем 35, 36 и 38 избаците из конкурсне документације, јер стављање у промет и коришћење наведених сијалица повлачи казнене одредбе надлежних органа. С обзиром да Ви истраживање тржишта радите далеко пре самог расписивања Јавне набавке, морате да имате у виду да се Закони мењају и да тренутно стање приликом подношења понуде не одговара више ономе што је у тренутку испитивања тржишта било доступно Срдачан поздрав	Поштовани, Наручилац прихвата сугестију потенцијалног Понуђача, којом се указује на недостатке у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку. На основу наведеног у тексту захтева, Наручилац ће изменити Техничку спецификацију предмета набавке у Обрасцу структуре цене, где се бришу позиције под редним бројем 35. и 36. (Живине сијалице). Позиција под редним бројем 38. (Сијалица сигнална) се неће брисати, јер су у питању сијалице са ужареним влакном. Поздрав.
Поштовани,	Поштовани,

Правилником “о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом

од електричних и електронских производа”, објављеном у Сл. гласнику бр. 99/2010, почевши од 13.04.2015 није више дозвољено стављати на тржиште сијалице са живом под високим притиском у Републици Србији.

Иако се ово практично не поштује јер су и даље многобројне набавке у којима се захтевају ови производи, питање је тренутка када ће започети контрола примене овог правилника. Због тога се сада практично и продају само сијалице које су затечене на залихама домаћих компанија. Овај правилник је у складу са прописима ЕУ тако да је реална производња ових производа минимална или је уопште више ни нема.

Проблем на терену је одржавање светлосних инсталација које користе сијалице са живом. Најефикаснији начин је комплетно реновирање постојећих инсталација уградњом ЛЕД светиљки при чему поред великих уштеда у потрошеној електричној енергији настају и велике уштеде у самом одржавању.

Друга варијанта је замена светиљки ефикаснијим које користе сијалице са натријумом што такође доводи до уштеда. Овакве замене представљају и инвестицију па је питање колике су могућности за тако нешто.

Трећа могућност представља коришћење такозваних хибридних сијалица. Сијалице са натријумом које је могуће користити као директну замену у постојећим светиљкама са живиним сијалицама. Поред нешто мање снаге ове сијалице доносе већу и равномернију осветљеност. Ове сијалице у Пхилипс портфолиу носе ознаку фамилије СОН Х и постоје у снагама СОН Х 110w која мења живину сијалицу снаге 125w, СОН Х 220w која мења живину сијалицу снаге 250w и СОН.

СОН Х сијалице се без икакве интервенције уградјују на место постојећих сијалица са живом и поседују и дужи животни век. Ове “хибридне” сијалице су

На постављено питање Наручилац је већ одговорио и у складу са одговором изменио Конкурсну документацију у Техничкој спецификацији Обрасца структуре цене, где су спорне ставке под редним бројем 35. и 36 (Живине сијалице) обрисане. Наведену измену Конкурсне документације Наручилац је објавио на Порталу ЈН.

Поздрав.

неколико пута скупље од одговарајућих живиних, али сада представљају најјефтинију алтернативу. На основу свега наведеног, замолила бих Вас да размотрите измену конкурсне документације везано за ставке 35 и 36 .	
Поштовани, Боја изолације на хилзнама означава пресек проводника, према Међународном/Немачком стандарду ДИН46228, који је на нашем тржишту најзаступљенији, црна боја је за пресек 1,5 мм², док је за пресек 2.5 мм² предвидјена плава, а за пресек 4 мм² сива боја изолације . Пратећи овај стандард, замолићу вас за проверу, да ли је могуће понудити хилзне друге боје од захтеване за ставке 24 и 25 ?	Поштовани, Могуће је понудити хилзне друге боје, под условом да испуњавају остале наведене техничке захтеве, тј. дужину неизолованог дела и попречни пресек. Поздрав.
ПОштовани, Замолићу за додатно појашњење ставке 36 из спецификације. Где се сијалица користи? Ко је производјач сијалице? Да ли може да се понуди сијалица радне струје 40mA? Унапред хвала.	Поштовани, У питању су класичне телефонске сијалице које се користе на командим таблама за сигнализацију. Може се понудити и сијалица од 40 mA, али не и јача од тога због могућег загревања исте. Сијалице које се тренутно користе су кинеске производње, али могу бити и било ког другог произвођача (зависно од доступности на тржишту). Поздрав.