

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд 103920327

Балканска 13

11000 Београд

Србија



AAAE3331841084707

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"
2640400-Е. 02.02.-438 051/12-2026
Број 18
23-06-2026 год.
БЕОГРАД, Балканска 13

Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: Потрошни електро материјал

Референтни број: ЈН/2100/0076/2026 /ЈАНА 309/2026)

Текст захтева	Одговор - појашњење
Поштовани, Усвајањем новог Закона о управљању отпадом (Сл.гласник 109/2025), који се примењује од 12.децембра 2025. године, забрањује се стављање у промет нове електричне и електронске опреме (ЕЕЕ) која садржи четири токсична фталата (ДЕХП, ДБП, ББП и ДИБП), чиме је укупан број забрањених супстанци у ЕЕЕ сада десет, исто као и у ЕУ, међу којима спадају и живине сијалице. Овим путем Вас позивамо да позиције под редним бројем 35, 36 и 38 избаците из конкурсне документације, јер стављање у промет и коришћење наведених сијалица повлачи казнене одредбе надлежних органа. С обзиром да Ви истраживање тржишта радите далеко пре самог расписивања Јавне набавке, морате да имате у виду да се Закони мењају и да тренутно стање приликом подношења понуде не одговара више ономе што је у тренутку испитивања тржишта било доступно Срдачан поздрав	Поштовани, Наручилац прихвата сугестију потенцијалног Понуђача, којом се указује на недостатке у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку. На основу наведеног у тексту захтева, Наручилац ће изменити Техничку спецификацију предмета набавке у Обрасцу структуре цене, где се бришу позиције под редним бројем 35. и 36. (Живине сијалице). Позиција под редним бројем 38. (Сијалица сигнална) се неће брисати, јер су у питању сијалице са ужареним влакном. Поздрав.

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
Поштовани, Пошто се живине сијалице више не производе у Кини и ЕУ, и ниједан добављач у Србији их нема више на стању, да ли можете да размотрите могућност промене позиција 35,36,38 на лед сијалице еквивалентног квалитета и јачине светлости?	Поштовани, Приликом истраживања тржишта у циљу планирања и покретања предметне јавне набавке, као и у фази израде конкурсне документације, нисмо добили информацију о томе да није могуће набавити тражена добра, већ смо за иста добили информативну понуду. Сходно наведеном није могуће извршити промену у конкурсној документацији за наведене позиције. Поздрав.
Позиције 1,2,3,4,33,34 - Молим Вас да дефинишете прекидну моћ Позиције 7 и 8 - Молим Вас за објашњење шта значи гуирани, постоје утичнице од гуме и пластике. Позиција 39 - За коју серију контактора је потребан биметал? Молим да наведете тип и произвођача.	Поштовани, За позиције 1,2,3,4,33,34 називна прекидна моћ је стандардна и износи 6 кА. За позиције 7 и 8 термин "гумиран" значи да је производ направљен од гуме. За позицију 39 у експлоатацији имамо различите типове контактора, па није могуће навести тип и произвођача, за монтажу биметала ако не одговара контактору користимо одговарајући адаптер.
Поштовани, Усвајањем новог Закона о управљању отпадом (Сл.гласник 109/2025), који се примењује од 12.децембра 2025. године, забрањује се стављање у промет нове електричне и електронске опреме (ЕЕЕ) која садржи четири токсична фталата (ДЕХП, ДБП, ББП и ДИБП), чиме је укупан број забрањених супстанци у ЕЕЕ сада десет, исто као и у ЕУ, међу којима спадају и живине сијалице. Овим путем Вас позивамо да позиције под редним бројем 35, 36 и 38 избаците из конкурсне документације, јер стављање у промет и коришћење наведених сијалица повлачи казнене одредбе надлежних органа.	Поштовани, Наручилац прихвата сугестију потенцијалног Понуђача, којом се указује на недостатке у Конкурсној документацији за предметну јавну набавку. На основу наведеног у тексту захтева, Наручилац ће изменити Техничку спецификацију предмета набавке у Обрасцу структуре цене, где се бришу позиције под редним бројем 35. и 36. (Живине сијалице). Позиција под редним бројем 38. (Сијалица сигнална) се неће брисати, јер су у питању сијалице са ужареним влакном. Поздрав.

С обзиром да Ви истраживање тржишта радите далеко пре самог расписивања Јавне набавке, морате да имате у виду да се Закони мењају и да тренутно стање приликом подношења понуде не одговара више ономе што је у тренутку испитивања тржишта било доступно

Срдачан поздрав