

СЈН

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	1/2

Број 6.05.6.-Е.02.01.- 332969/ 24-2019
 Бајина Башта, 02.09.2019. године

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1
 31250 Бајина Башта

ТРЕЋА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА


- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

број ЈН/2100/0077/2019-Ф2

Каблови и кабловски прибор - ДЛХЕ

Фаза 2

**Набавка испитног кабла за индукциони тест генератора
 ХЕ „Бајина Башта“**



Бајина Башта, 02.09.2019. године

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	2/2

На основу члана 63 став 5, члана 54 и члана 77 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је сачинила:

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**
за Јавну набавку

број ЈН/2100/0077/2019-Ф2

Каблови и кабловски прибор - ДЛХЕ

Фаза 2

Набавка испитног кабла за индукциони тест генератора
ХЕ „Бајина Башта“

Трећа Измена Конкурсне документације за јавну набавку број ЈН/2100/0077/2019-Ф2 „Набавка испитног кабла за индукциони тест генератора ХЕ „Бајина Башта”, објављене на Порталу јавних набавки Републике Србије и Интернет страници Наручиоца, дана 09.08.2019. године, врши се у следећем:

- У делу 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (страна 5 од 77), мења се дозвољена температура током инсталације/полагања проводника, за наведени кабл и сада гласи:

Уместо:


- Дозвољена температура током инсталације/полагања проводника је: од -40 до +80 °С

Мења се и сада гласи:

- Дозвољена температура током инсталације/полагања проводника је: од -25 до +80 °С

Наведена измена у Трећој измењеној конкурсној документацији је болдирана и двапут подвучена.

Понуђачи приликом подношења понуда морају поступити у складу са наведеном изменом Конкурсне документације, тј. морају понуду поднети на Трећој измењеној конкурсној документацији која је објављена на Порталу ЈН данас, 02.09.2019. године, у супротном понуда ће бити оцењена као неприхватљива.



Доставити:

- Архиви ЈН у Огранку