

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд 103920327

Балканска 13

11000 Београд

Србија

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
2601500-Е.02.02-763965/7-2025
Број 18
21-10-2025 год.
БЕОГРАД, Балканска 13



AAAE3331841083709

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: Манометри и термометри

Референтни број: ЈН/2100/0088/2025 (ЈАНА 1132/2025)

Текст захтева	Одговор - појашњење
1. Питање за позиције 1-9 :Узимајући у обзир високу класу тачности, да ли треба понудити комплет нерђајуће манометре?	Поштовани, - Потребно је да су манометри комплет нерђајући, пошто има присуства влаге и наведено је у спецификацији са глицерином.
2. Питање за позицију 5 :Шта значи Два контакта (окидање на пораст) ?	- Два контакта (на пораст и пад), потребно је да манометри имају два контакта у зависности од тога да ли притисак расте или опада, односно да имају опомене.
3. Питање за позицију 6 :Шта значи Два контакта (окидање на пад) ?	- Да, тражена мерила треба да буду еталонирана.
4. Питање за позиције 10 и 11 :Који тип контакта треба понудити за обе ставке?	Поздрав.
5. Питање за све ставке: Да ли навод Наручиоца "Понуђена добра морају бити професионалног квалитета" значи да се тражена мерила испоручују еталонирана или не?	