

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд 103920327

Балканска 13

11000 Београд

Србија

Акционарско друштво Електропривреда Србије
2601500-Е.02.02.-763999/14-2025
Број 18
28-10-2025 год.
БЕОГРАД, Балканска 13



AAAE3331841083726

Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијамаПредмет набавке: **Набавка вентила за потребе погона Лимских ХЕ**Референтни број: **ЈН/2100/0096/2025 (ЈАНА 1131/2025)**

Текст захтева	Одговор - појашњење
Постовани, Молимо вас да поред свих ставки из спецификације наведете који се материјал захтева с обзиром да сте првобитно написали да тразите засуне од нерђајућег челика па у следећем одговору од целицног лива. По првобитној спецификацији коју сте навели за засуне са прирубницом може се закључити да тразите од ливеног гвоздја. Унапред хвала	Поштовани, Кугласти вентили - Тело је направљено од ливеног гвожђа, кугла направљена од ливеног челика (нерђајућег челика), стабло вентила направљено од нерђајућег челика. Пропусни вентили - Пропусни вентили треба да су од нерђајућег челика где су потребна већа отпорност на корозију и за рад при већим притисцима и температурама. Засуни - Засуни од квалитетног челичног лива, од чега су и остали делови, са вretenом од нерђајућег челика и заптивни делови. Поздрав.

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење

Поштовани, Молим за одговоре на следећа питања: - За ставке 15, 16, 17 и 18 да ли се тражи овални или пљоснати засун и које су уградбене мере засуна? - За ставку 19 да ли се тражи неповратни вентил са опругом или клапном и која је уградбена мера вентила? Срдачан поздрав	Поштовани, За ставке 15., 16., 17. и 18. тражи се пљоснати засун са прирубницом, димензије према стандарду. Ставке 15. и 16. прирубнице су са 8 рупа, док ставке 17. и 18. су са 4 рупе на прирубници Ø20 мм. За ставку 19. мисли се на неповратни вентил са клапном са прирубницом од 8 рупа, L = 350 мм, према стандарду. Поздрав.
Поштовани, Молим вас да дефинишете материјал кугластих вентила (чекил/месинг/...), као и материјал засуна (гвождје/челик/...), као и тип навојне конекције код кугластих вентила (претпостављамо бсп)?	Поштовани, Материјал кугластих вентила је челик, материјал засуна нерђајући челик, конекција БСП. Поздрав.
Да ли, и засуни са навојем и засуни са прирубницом, треба да буду израђени од нерђајућег челика?	Засуни могу бити од квалитетног челичног лива, од чега су и остали делови, са вретеном од нерђајућег челика и заптивни делови.
Од ког материјала треба да буду пропусни вентили?	Пропусни вентили треба да су од нерђајућег челика где су потребни већа отпорност на корозију и за рад при већим притисцима и температурама.
Постовани, Молимо вас да поред свих ставки из спецификације наведете који се материјал захтева с обзиром да сте првобитно написали да тразите засуне од нерђајућег челика па у следећем одговору од целичног лива. По првобитној спецификацији коју сте навели за засуне са прирубницом може се закључити да тразите од ливеног гвоздја.	Поштовани, Кугласти вентили - Тело је направљено од ливеног гвоздја, кугла направљена од ливеног челика (нерђајућег челика), стабло вентила направљено од нерђајућег челика. Пропусни вентили

Унапред хвала	- Пропусни вентили треба да су од нерђајућег челика где су потребна већа отпорност на корозију и за рад при већим притисцима и температурама. Засуни - Засуни од квалитетног челичног лива, од чега су и остали делови, са вретеном од нерђајућег челика и заптивни делови. Поздрав.
----------------------	---