

Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд 103920327

Балканска 13

11000 Београд

Србија

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“
Београд
2601500-Е.02.02.-763999/7-2025
20-10-2025 год.
БЕОГРАД, Балканска 13

AAAE3331841083705

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: Набавка вентила за потребе погона Лимских ХЕ

Референтни број: ЈН/2100/0096/2025 (ЈАНА 1131/2025)

Текст захтева	Одговор - појашњење
Поштовани, Молим за одговоре на следећа питања: - За ставке 15, 16, 17 и 18 да ли се тражи овални или пљоснати засун и које су уградбене мере засуна? - За ставку 19 да ли се тражи неповратни вентил са опругом или клапном и која је уградбена мера вентила? Срдачан поздрав	Поштовани, За ставке 15., 16., 17. и 18. тражи се пљоснати засун са прирубницом, димензије према стандарду. Ставке 15. и 16. прирубнице су са 8 рупа, док ставке 17. и 18. су са 4 рупе на прирубници Ø20 мм. За ставку 19. мисли се на неповратни вентил са клапном са прирубницом од 8 рупа, L = 350 мм, према стандарду. Поздрав.