

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ 103920327

Балканска 13

11000 Београд

Србија

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“



Број

2460500-Е.02.02.-683170/7-2022

22

02 DEC 2022

год.

БЕОГРАД, Балканска 13



AAAE5327681095701

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Набавка турбинске пумпе**Референтни број: **ЈН/2100/0210/2022 (2063/2022)**

Текст захтева	Одговор - појашњење
Поштовани, Молим Вас да нас информисете да ли је прихватљиво да понудимо пумпу са излазном прирубницом ДН 40, уместо ДН 50? Све трошкове за уградњу тј прилагођавање бит ће покривени са наше стране. Додатно, молим Вас да нама пошаљете цртеж(скице) са места уградње пумпе. унапред хвала	Поштовани, Прихватљиво је да пумпа буде излазног, односно потисног вода мањег називног пречника, тј. Ø 40 мм, уместо захтеваног Ø 50 мм, под условом да понуђена пумпа мора задовољити све прописане техничке карактеристике наведене у техничкој спецификацији конкурсне документације.. Што се тиче уградње пумпе, предметном набавком је предвиђена само набавка нове пумпе без уградње, која ће служити као резервна постојећим.