

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ 103920327
Balkanska 13
11000 Beograd
Srbija

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"
Број 6-07-02.32-E.02.02-76696/2-2021
22
08 FEB 2021 год.
БЕОГРАД, Балканска 13

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Nabavka uređaja u Ex izvedbi u "Limskim HE"**

Referentni broj: **JN/2100/0322/2020 (3074/2020)**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>Kod pozicije br. 1, traži se el.motor 0,75kW. Pošto je el.motor 0,75kW prejak za ventilator fi300 i većeg kućišta.</p> <p>Naše pitanje je sledeće: Da li će sa Vaše strane biti prihvatljivo, ako ponudimo ventilator sa el.motorom snage 0,37kW ?</p>	<p>1. Pod pozicijom 1. u Obrascu strukture cene je tražen Trofazni asinhroni motor sa aksijalnim ventilatorom kanalskog tipa, maksimalnog prečnika peraja F=300 mm, u specijalnoj Ex izvedbi. Što se tiče snage motora, u tehničkom opisu, dat je podatak o snazi postojećih motora, što ne znači da i novougrađeni moraju biti istih snaga.</p>
<p>Za poziciju br. 5;</p> <p>Pitanje: Sa koliko uvodnika je potrebno da budu razvodne kutije ?</p>	<p>2. Potrebno je da razvodne kutije budu sa minimalno 4 uvodnika</p>
<p>Poštovani,</p> <p>zbog kasnog saznanja da je objavljen zahtev za ponudu, najljubaznije Vas molimo da isti pomerite za 7 dana ! Hvala</p>	<p>Naručilac prihvata zahtev potencijalnog Ponuđača, i produžava rok za podnošenje ponuda do 23.02.2021. godine do 12h.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Javljač požara termičkog tipa u Ex izvedbi, da li se vezuje na neku postojeću PP centralu ili je u pitanju nešto drugo.</p> <p>Molim vas za pojašnjenje. Unapred hvala.</p>	<p>Termički javljači požara u Ex izvedbi su predviđeni za vezivanje na postojeće PP centrale Proizvođača Securiton tip B7-SCP520.</p>