

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	1/4

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1
31250 Бајина Башта

Број: 6.05.6–Е.02.01.-296527/ 22 -2020
Бајина Башта: 30. 12. 2020 године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/2015), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године), члана 45. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18 од 20.07.2018. године, на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 6.05.6–Е.02.01.-296527/___-2020 од __.12.2020. године), Руководилац за инвестиције, модернизација и ревитализација производних агрегата у Огранку Дринско – Лимске ХЕ, Бајина Башта, Жељко Рисимовић, дипл.маш.инж., по основу Пуномоћја ВД директора ЈП ЕПС број 12.01.178416/1-20 од 30.03.2020. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број ЈН/2100/0007/2020**

Акумулатори

Уговор о јавној набавци број **ЈН/2100/0007/2020** – „Акумулатори“, додељује се Понуђачу **СТЗР „АУТО АЛЕКСА“ Чачак**, чија је Понуда евидентирана код Понуђача под бројем **39/20** од **03.12.2020. године**, благовремена, одговарајућа и прихватљива, са **укупно понуђеном ценом од 508.000,00 динара без ПДВ-а**.

Ова Одлука се објављује на Порталу ЈН РС у року од три дана од дана доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

- Предмет јавне набавке су **ДОБРА – Акумулатори**.
- Процењена вредност јавне набавке износи: **550.000,00 динара без ПДВ-а**.
- Основни подаци о Понуђачима:

Редни број	Назив	Адреса
1.	СТЗР „АУТО АЛЕКСА“ Чачак	ул. Кнеза Милоша број 42 32000 Чачак
2.	„SIT Systems“ d.o.o. Beograd	ул. Милана Ракића број 1 11000 Београд

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	2/4

4. Понуда која је одбијена, разлог за њено одбијање и понуђена цена понуде:

Редни број (из тачке „основни подаци о понуђачима“)	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена из понуде
2. „SIT Systems“ d.o.o. Beograd	Понуда је неодговарајућа из следећих разлога: Детаљном анализом понуде наведеног Понуђача, Комисија Наручиоца је утврдила да је Понуђач, на следећим позицијама, понудио добра која не испуњавају захтеване техничке карактеристике прописане Конкурсном документацијом, у Обрасцу број 2 – Образац структуре цене са спецификацијом захтеваних добара. 1) Табела 1. Спецификација ХЕ Бајина Башта на позицијама 1 и 2, су понуђена добра која габаритима одступају од тражених. Наиме, понуђена добра не би могла бити уграђена на предвиђена места за уградњу. На позицији редни број 1 захтеван је: Оловни акумулатор, Димензија: ДхШхВ(mm)512x223x194/220, док је понуђени акумулатор димензија 513x223x223. На позицији редни број 2 захтеван је: Оловни акумулатор, Димензија: ДхШхВ(mm)509x175x182/208, док је понуђени акумулатор димензија 514x218x210. 2) Табела 2. Спецификација Лимске ХЕ на позицијама 2 и 3, такође су понуђена добра која габаритима одступају од тражених. Наиме, понуђена добра не би могла бити уграђена на предвиђена места за уградњу. На позицији редни број 2 захтеван је: Оловни акумулатор, Димензија: ДхШхВ(mm)509x218x184/210, док је понуђени акумулатор димензија 514x218x210. На позицији редни број 3 захтеван је: Оловни акумулатор, Димензија: ДхШхВ(mm)345x173x212/233, док је понуђени акумулатор димензија 353x175x210.	454.980,00 динара без ПДВ-а



Одлука о додели Уговора

Ознака
формулар

QF-G-023

Број страна

3/4

3) Такође у Табела 1. Спецификација ХЕ Бајина Башта на позицијама 2 и 3, су понуђена добра чији је капацитет већи од назначеног. Наиме, понуђена добра не би могла бити уграђена на предвиђена места за уградњу, али се ово може узети као прихватљива чињеница, јер би се десеточасовна струја пуњења повећала за 0,3А односно 0,5А што је одговарајуће за пуњаче на које се прикључују, с једне стране, али неодговарајуће с друге стране јер је тачно назначен капацитет као карактеристика која се тражи.

На позицији редни број 2 захтеван је:
Оловни акумулатор,
Капацитет:140Ah,

док је понуђени акумулатор капацитета
143Ah.

На позицији редни број 3 захтеван је:
Оловни акумулатор,
Капацитет:100Ah,

док је понуђени акумулатор капацитета
105Ah.

4) У Табели 1. Спецификација ХЕ Бајина Башта на позиција под редни број 5 захтеван је: Оловни акумулатор: 12V, D+, 420A (EN), Капацитет: 44Ah, Димензије: ДхШхВ(mm) максимално 175х175х190, Технологија израде:Ca/Ca, BOSH S 4 000, VARTA BLUE DINAMIC B36 или одговарајући. Обавезно затворен тип аку

У опису предметног добара за наведену позицију између осталог је захтевано Обавезно затворен тип аку.

Из достављеног проспектног материјала, односно техничке документације не може се утврдити да ли је понуђени акумулатор затвореног типа.

5. Понуда Понуђача евидентирана у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 1. је благовремена, Наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па се као таква оцењује прихватљивом.

	Одлука о додели Уговора	Ознака формулара	QF-G-023
		Број страна	4/4

6. Критеријум за доделу уговора одређен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији је **најнижа понуђена цена**.
7. **С обзиром да је прибављена само једна прихватљива и одговарајућа понуда**, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу уговора одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија је предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН, донесе одлуку о додели уговора групи Понуђачу **СТЗР „АУТО АЛЕКСА“ Чачак**, чија је понуда оцењена као благовремена, одговарајућа и прихватљива, за набавку **акумулатора**, са **укупном понуђеном ценом од 508.000,00 динара без ПДВ-а**.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од **десет дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки**.

Руководилац за инвестиције,
модернизација и ревитализација
производних агрегата у Огранку Дринско –
Лимске ХЕ, Бајина Башта



Жељко Рисимовић
Жељко Рисимовић, дипл. маш.инж.

Доставити:

- Служби електро одржавања - Покретачу и
- Служби за јавне набавке