

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО
 1

Број 6.05.6-E.02.01.-303059/19-2020
 Бајина Башта, 03.12.2020. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0029/2020 – „Електро опрема и потрошни електро материјал“**, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 1

на питања постављена у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0029/2020 – „Електро опрема и потрошни електро материјал“**.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

ПИТАЊА:

Постављамо Вам питања вазана за ЈН/2100/0029/2020-Електро опрема и потрошни електро материјал

Табела 1.4- Спецификација за ХЕ „Електроморава“

Потребна су нам следећа појашњења:

1. Ставка бр.7

На тржишту није могуће пронаћи производ који задовољава све тражене карактеристике.

Да ли могуће понудити LED сијалицу веће дужине од наведеног (195mm) која би задовољавала све остале карактеристике или је потребно понудити сијалицу до тражене наведене дужине, али мањег осветљаја ,нпр. мин 2500lm?

2. Ставке бр.83 и 84

Наведене ставке имају идентичан текст у опису. Да ли се овде ради о истим производима, или постоје неке разлике које нису наведене у тексту?

ОДГОВОРИ:

На основу постављеног питања, Комисија је још једном извршила детаљну анализу описа добара у Спецификацији - Обрасцу структуре цене и утврдила да је потребно изменити описе за наведене позиције под бројем 7., 83., 84. у Табели 1.4 - Спецификација за ХЕ „Електроморава“, који сада гласе:

Табела 1.4 - Спецификација за ХЕ „Електроморава“

Позиција бр. 7.

Лед сијалица, максималне дужине 195mm, грло Е40, минималног осветљаја 2500lm или већег, температурна боја светлости минимално 4000К, максимално 4500К, радни век минимално 25.000 сати. Сијалица може бити и са грлом Е27, али уз сваку сијалицу мора бити испоручен и адаптер грла Е27 на грло Е40.

Позиција бр. 83.

Радионичка лампа, E27, 220-240V, са стаклом и пластичном заштитом, кабл дужине 5m, или одговарајућа.

Позиција бр. 84.

Радионичка лампа, E27, 220-240V, са стаклом и металном заштитом, IP заштита: IP 20, кабл 2x0,75mm, дужине 5m, или одговарајућа.

У складу са датим одговором Наручилац ће извршити Прву измену Конкурсне документације и објавити је на порталу УЈН 03.12.2020. године.

У Бајиној Башти,
03.12.2020. године

Комисија за ЈН/2100/0029/2020

