

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1



AAAE5327681462643

Број: 2540400-Е.02.01.-109959/ 8 -2023
Бајина Башта, 04.04.2023. године

На основу члана 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0036/2023-Ф1 – Вентили за потребе огранка Дринско-Лимске ХЕ, Фаза 1 – Вентили за ХЕ Бајина Башта, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0036/2023-Ф1 – Вентили за потребе огранка Дринско-Лимске ХЕ, Фаза 1 – Вентили за ХЕ Бајина Башта.

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питања Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Поштовани, питање за Фазу 1, позиција 16 - балансни вентил:

За наведену димензију и називни притисак до ПН16, балансни вентили се раде у материјалу ГГ25. Да ли је прихватљива понуда вентила са материјалом кућишта ГГ25?

Такође, да ли је за ову позицију довољан модул Х?

ОДГОВОР:

Наручилац је за наведену позицију 16 – балансни вентил тражио да материјал буде: EN-JL1040, што је еквивалентно ознаци материјала EN-GJL-250 према Европском стандарду EN 1561 или ознаци GG25 према DIN 1691. Практично исти је материјал EN-JL1040 који смо тражили и ваш GG25 за који питате.

На основу свега напред наведеног за Наручиоца је прихватљив вентил са материјалом кућишта GG25.

На други део питања да ли је за ову позицију довољан модул Н одговор је следећи:

У Обрасцу структуре цене за позицију 16 јасно је наведено, цитирамо:

“У склопу понуде доставити:

- Важећи доказ о усаглашености (сертификат) са PED 2014/68/EU за произвођача наведеног вентила према модулу Н. У наведеном сертификату мора бити наведен и конкретан тип вентила који се нуди за наведено добро и
- Важећи сертификат AD 2000 за произвођача наведеног вентила.”

Што значи тражен је сертификат о усаглашености са PED 2014/68/EU за произвођача наведеног вентила према модулу Н, значи само наведени модул и сертификат AD 2000 за произвођача наведеног вентила.

У Бајиној Башти,
04.04.2023. године

Комисија за ЈН/2100/0036/2023-Ф1

