

23.03.2023.

год.

БЕОГРАД, Балканска 13



AAAE5327681469647

Наручилац	Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13 Огранак „Дринско – Лимске хидроелектране“ Бајина Башта Трг Душана Јерковића број 1, Бајина Башта
Адреса	ОЈ ХЕ „Електроморава“ Господар Јованова 24
Место	32000 Чачак

Заинтересовани привредни субјект је, на порталу јавних набавки, дана 22.03.2023. године у 14:36 часова, упутио захтев за додатним информацијама у вези конкурсне документације за јавну набавку број **ЈН/2100/0036/2023-Ф2: Вентили за потребе огранка Дринско-Лимске ХЕ ФАЗА 2 - Вентили за ХЕ Електроморава.**

ПИТАЊЕ:

1. Позиција 1 - Да ли је потребан нормално отворен или нормално затворен вентил? Ознака 8254300 означава НЗ вентил а у опису стоји НО.

ОДГОВОР:

1. Потребно је да вентил буде нормално отворен, ознака је 8254301.



Комисија за ЈН/2100/0036/2023-Ф2